

#126120#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Красная 20-22, Калининград

4776

4145

ВКТ-7

00105504

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,862	33,98	34,64	0	33,24	34,36	-1,12	24	0	0	68,3	42,4	25,92	0	0	5,5
25.03.2025	0,817	32,65	33,25	0	31,96	32,92	-0,96	24	0	0	68	42,4	25,62	0	0	4,4
26.03.2025	0,829	32,42	33,01	0	31,7	32,77	-1,07	24	0	0	67,8	41,6	26,21	0	0	6,9
27.03.2025	0,849	33,66	34,27	0	32,94	34,03	-1,09	24	0	0	67,8	42	25,75	0	0	5,7
28.03.2025	0,711	26,25	26,75	0	25,68	26,51	-0,83	24	0	0	67,8	40,1	27,74	0	0	8,9
29.03.2025	0,645	23,75	24,17	0	23,26	24,01	-0,75	24	0	0	67,2	39,4	27,79	0	0	9,9
30.03.2025	0,781	29,89	30,43	0	29,24	30,19	-0,95	24	0	0	68	41,1	26,83	0	0	6,8
31.03.2025	0,797	30,95	31,51	0	30,3	31,27	-0,97	24	0	0	68	41,6	26,45	0	0	5,9
01.04.2025	0,87	34,54	35,17	0	33,83	34,93	-1,1	24	0	0	68,2	42,6	25,7	0	0	-
02.04.2025	0,746	28,33	28,86	0	27,71	28,62	-0,91	24	0	0	67,9	40,9	26,96	0	0	-
03.04.2025	0,629	22,33	22,74	0	21,85	22,59	-0,74	24	0	0	67,9	39,1	28,72	0	0	-
04.04.2025	0,758	28,82	29,33	0	28,23	29,11	-0,88	24	0	0	67,9	41,1	26,79	0	0	-
05.04.2025	0,954	36,57	37,28	0	35,76	36,94	-1,18	24	0	0	71,1	44,4	26,71	0	0	-
06.04.2025	1,015	37,9	38,7	0	37	38,3	-1,3	24	0	0	73	45,5	27,5	0	0	-
07.04.2025	0,929	33,49	34,18	0	32,71	33,87	-1,16	24	0	0	72,2	43,8	28,41	0	0	-
08.04.2025	0,92	35,31	35,98	0	34,51	35,7	-1,19	24	0	0	70,1	43,4	26,67	0	0	-
09.04.2025	0,893	33,8	34,45	0	33,03	34,12	-1,09	24	0	0	70,3	43,2	27,07	0	0	-
10.04.2025	0,948	36,85	37,54	0	36,04	37,21	-1,17	24	0	0	70,5	44,1	26,36	0	0	-
11.04.2025	0,854	32,85	33,46	0	32,15	33,18	-1,03	24	0	0	69,1	42,4	26,67	0	0	-
12.04.2025	0,766	29,41	29,95	0	28,77	29,68	-0,91	24	0	0	68,2	41,5	26,68	0	0	-
13.04.2025	0,559	19,85	20,21	0	19,43	20,11	-0,68	24	0	0	67,2	38,6	28,64	0	0	-
14.04.2025	0,489	16,34	16,63	0	15,96	16,5	-0,54	24	0	0	66,6	36	30,61	0	0	-
15.04.2025	0,444	14,85	15,1	0	14,53	15,02	-0,49	24	0	0	66,8	36,3	30,52	0	0	-
16.04.2025	0,477	16,53	16,77	0	16,2	16,68	-0,48	24	0	0	65,6	36,1	29,51	0	0	-
17.04.2025	0,215	7,52	7,64	0	7,36	7,58	-0,22	24	0	0	66	36,6	29,4	0	0	-
Итого:	18,757	708,84	722,02	0	693,39	716,2	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,757															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	29,038	1080,61	1103,78	0	1056,32	1094,12
17.04.2025	47,795	1789,45	1825,8	0	1749,71	1810,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:15:42