

#34572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Красная 20-22, Калининград
4776
4145
ВКТ-7
00105504
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	15,6	-0,17	0	0	-
13.10.2023	0,343	11,47	11,32	0	11,23	11,22	0,01	24	0	0	66	35,6	30,36	0	0	-
14.10.2023	0,521	16,79	16,51	0	16,44	16,43	0,01	24	0	0	67,1	35,4	31,75	0	0	-
15.10.2023	0,747	27,88	27,52	0	27,29	27,28	0,01	24	0	0	67,3	40	27,31	0	0	-
16.10.2023	0,835	32,44	31,91	0	31,76	31,67	0,09	24	0	0	68,1	41,7	26,36	0	0	-
17.10.2023	0,822	31,31	30,77	0	30,67	30,53	0,14	24	0	0	68,3	41,4	26,86	0	0	-
18.10.2023	0,754	28,07	27,56	0	27,45	27,32	0,13	24	0	0	67,6	39,9	27,61	0	0	-
19.10.2023	0,92	36,47	35,64	0	35,7	35,4	0,3	24	0	0	68,4	42,6	25,77	0	0	-
20.10.2023	1,002	37,87	36,97	0	36,92	36,72	0,2	24	0	0	70,9	43,8	27,12	0	0	-
21.10.2023	0,949	35,22	34,3	0	34,4	34,06	0,34	24	0	0	70,6	42,9	27,65	0	0	-
22.10.2023	0,77	28,05	27,28	0	27,44	27,04	0,4	24	0	0	68	39,9	28,09	0	0	-
23.10.2023	0,704	24,55	23,9	0	24,07	23,66	0,41	24	0	0	67,9	38,6	29,28	0	0	-
Итого:	8,367	310,12	303,68	0	303,37	301,33	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,367															

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	479,469	16488,19	16373,33	0	16078,58	16215,9
23.10.2023	487,836	16798,31	16677,01	0	16381,95	16517,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 11:10:18