

#126118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Некрасова 26, Калининград

4395

9158

ТВ7

20123702

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,793	0	39,148	0	0	38,243	0	0	21	0	0	3	72	54,6	0,49	0,27	-
25.03.2025	2,798	0	39,182	0	0	38,275	0	0	24	0	0	0	72	54,6	0,49	0,27	-
26.03.2025	2,803	0	39,5	0	0	38,59	0	0	24	0	0	0	71,8	54,5	0,49	0,27	-
27.03.2025	2,737	0	37,84	0	0	36,969	0	0	24	0	0	0	71,8	54,2	0,47	0,27	-
28.03.2025	2,721	0	38,819	0	0	37,925	0	0	24	0	0	0	71,8	54,8	0,48	0,26	-
29.03.2025	2,724	0	40,181	0	0	39,254	0	0	24	0	0	0	71,8	55,3	0,49	0,26	-
30.03.2025	2,723	0	39,187	0	0	38,29	0	0	24	0	0	0	71,7	54,8	0,48	0,27	-
31.03.2025	2,751	0	39,007	0	0	38,109	0	0	24	0	0	0	71,8	54,6	0,48	0,27	-
01.04.2025	2,767	0	37,516	0	0	36,643	0	0	24	0	0	0	72,3	54,3	0,47	0,27	-
02.04.2025	2,753	0	37,65	0	0	36,776	0	0	24	0	0	0	72,1	54,3	0,47	0,27	-
03.04.2025	2,721	0	38,027	0	0	37,144	0	0	24	0	0	0	72,1	54,7	0,47	0,27	-
04.04.2025	2,744	0	37,596	0	0	36,715	0	0	24	0	0	0	72,4	54,6	0,47	0,27	-
05.04.2025	2,808	0	36,49	0	0	35,619	0	0	24	0	0	0	73,2	54,4	0,46	0,27	-
06.04.2025	3,014	0	36,372	0	0	35,456	0	0	24	0	0	0	75,5	55,2	0,46	0,27	-
07.04.2025	2,914	0	36,604	0	0	35,711	0	0	24	0	0	0	74,2	54,7	0,46	0,27	-
08.04.2025	2,802	0	36,489	0	0	35,629	0	0	24	0	0	0	72,8	54	0,46	0,27	-
09.04.2025	2,782	0	36,483	0	0	35,626	0	0	24	0	0	0	72,6	54	0,46	0,27	-
10.04.2025	2,802	0	36,16	0	0	35,3	0	0	24	0	0	0	73	54,1	0,46	0,27	-
11.04.2025	2,764	0	37,022	0	0	36,155	0	0	24	0	0	0	72,4	54,2	0,46	0,27	-
12.04.2025	2,769	0	37,411	0	0	36,534	0	0	24	0	0	0	72,5	54,4	0,47	0,27	-
13.04.2025	2,713	0	38,184	0	0	37,293	0	0	24	0	0	0	72,3	55	0,47	0,27	-
14.04.2025	2,512	0	35,386	0	0	34,563	0	0	24	0	0	0	72,1	54,8	0,44	0,26	-
15.04.2025	1,877	0	25,903	0	0	25,315	0	0	24	0	0	0	71,2	53,5	0,4	0,26	-
Итого:	62,792	0	856,157	0	0	836,134	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,998																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

549

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	491,98	6386,459	0	0	6231,774	0	0	6456	15
15.04.2025	554,772	7242,618	0	0	7067,907	0	0	7008	15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:37:38