

#121024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Торговый центр Гвардейский, ООО
Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
4480
5306
ВКТ-7
00105146
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.02.2025	0,692	95,88	94,93	93,14	92,66	0,48	24	0	0	80,4	73	7,41	0	0	-
21.02.2025	0,675	98,93	97,99	96,19	95,69	0,5	24	0	0	79	72	7	0	0	-
22.02.2025	0,649	106,67	105,69	103,95	103,38	0,57	24	0	0	75,7	69,5	6,25	0	0	-
23.02.2025	0,639	103,38	102,42	100,84	100,26	0,58	24	0	0	74,2	67,9	6,33	0	0	-
24.02.2025	0,615	109,86	108,87	107,25	106,68	0,57	24	0	0	72,3	66,6	5,72	0	0	-
25.02.2025	0,576	102,24	101,31	99,92	99,36	0,56	24	0	0	70,7	64,9	5,78	0	0	-
26.02.2025	0,578	113,59	112,58	111,06	110,39	0,67	24	0	0	70,3	65,1	5,2	0	0	-
27.02.2025	0,568	117,8	116,78	115,18	114,5	0,68	24	0	0	70,1	65,1	4,94	0	0	-
28.02.2025	0,577	112,34	111,36	109,83	109,22	0,61	24	0	0	70	64,8	5,23	0	0	-
01.03.2025	0,603	110,21	109,21	107,62	107,04	0,58	24	0	0	71,6	66	5,59	0	0	-
02.03.2025	0,594	113,96	112,96	111,36	110,72	0,64	24	0	0	70,9	65,6	5,33	0	0	-
03.03.2025	0,57	118,78	117,76	116,12	115,47	0,65	24	0	0	70,1	65,2	4,91	0	0	-
04.03.2025	0,569	121,61	120,56	118,96	118,21	0,75	24	0	0	69,7	64,9	4,77	0	0	-
05.03.2025	0,57	127,68	126,68	124,86	124,22	0,64	24	0	0	69,7	65,1	4,58	0	0	-
06.03.2025	0,566	133,22	132,15	130,3	129,54	0,76	24	0	0	69,5	65,2	4,34	0	0	-
07.03.2025	0,557	133,49	132,41	130,57	129,79	0,78	24	0	0	69,7	65,4	4,27	0	0	-
08.03.2025	0,568	133,31	132,22	130,35	129,63	0,72	24	0	0	69,8	65,4	4,35	0	0	-
09.03.2025	0,553	133,32	132,33	130,35	129,71	0,64	24	0	0	70	65,7	4,25	0	0	-
10.03.2025	0,53	140,13	139,16	137,02	136,42	0,6	24	0	0	69,6	65,7	3,89	0	0	-
11.03.2025	0,535	126,6	125,78	123,82	123,3	0,52	24	0	0	69,5	65,2	4,3	0	0	-
12.03.2025	0,541	125,52	124,67	122,74	122,24	0,5	24	0	0	69,8	65,4	4,4	0	0	-
13.03.2025	0,552	114,14	113,39	111,56	111,11	0,45	24	0	0	70,8	65,8	4,95	0	0	-
14.03.2025	0,561	115,15	114,38	112,42	112,02	0,4	24	0	0	72,4	67,4	4,99	0	0	-
15.03.2025	0,59	116,57	115,81	113,74	113,3	0,44	24	0	0	73,8	68,6	5,19	0	0	-
16.03.2025	0,599	119,57	118,83	116,66	116,31	0,35	24	0	0	73,5	68,3	5,13	0	0	-
17.03.2025	0,606	115,49	114,74	112,63	112,26	0,37	24	0	0	74,4	69	5,39	0	0	-
18.03.2025	0,583	121,43	120,77	118,55	118,25	0,3	24	0	0	72,3	67,4	4,91	0	0	-
19.03.2025	0,548	121,46	120,85	118,75	118,42	0,33	24	0	0	70,4	65,8	4,62	0	0	-
20.03.2025	0,542	124,93	124,33	122,13	121,88	0,25	24	0	0	70,1	65,7	4,42	0	0	-
Итого:	16,906	3427,26	3400,92	3347,87	3331,98	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,906														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.02.2025	103,976	14390,06	14203,59	14054,87	13933,74
20.03.2025	120,882	17817,32	17604,51	17402,74	17265,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:07:21