

#121021#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Грекова 2а-6, Калининград  
13  
9114  
ТВ7 (ASCII)  
20124446  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 6,851   | 0         | 60,837   | 0       | 0       | 59,419   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 44,6   | 0,34    | 0,23    | -           |
| 25.02.2025 | 6,418   | 0         | 58,335   | 0       | 0       | 57,053   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 43     | 0,33    | 0,23    | -           |
| 26.02.2025 | 6,606   | 0         | 61,973   | 0       | 0       | 60,609   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 44     | 0,35    | 0,23    | -           |
| 27.02.2025 | 6,333   | 0         | 62,177   | 0       | 0       | 60,863   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 43,5   | 0,35    | 0,23    | -           |
| 28.02.2025 | 6,318   | 0         | 60,167   | 0       | 0       | 58,876   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 43,4   | 0,34    | 0,23    | -           |
| 01.03.2025 | 6,768   | 0         | 61,535   | 0       | 0       | 60,131   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 44,5   | 0,35    | 0,23    | -           |
| 02.03.2025 | 6,757   | 0         | 62,703   | 0       | 0       | 61,287   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 44,7   | 0,35    | 0,23    | -           |
| 03.03.2025 | 6,426   | 0         | 62,232   | 0       | 0       | 60,892   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 43,9   | 0,35    | 0,23    | -           |
| 04.03.2025 | 6,407   | 0         | 62,829   | 0       | 0       | 61,48    | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 44     | 0,35    | 0,23    | -           |
| 05.03.2025 | 6,373   | 0         | 64,299   | 0       | 0       | 62,938   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 44,2   | 0,35    | 0,23    | -           |
| 06.03.2025 | 6,393   | 0         | 65,602   | 0       | 0       | 64,208   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 44,9   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 07.03.2025 | 6,235   | 0         | 64,989   | 0       | 0       | 63,618   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 44,9   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 08.03.2025 | 6,236   | 0         | 66,021   | 0       | 0       | 64,628   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 45,3   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 09.03.2025 | 6,123   | 0         | 65,705   | 0       | 0       | 64,328   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 45,4   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 10.03.2025 | 6,247   | 0         | 68,796   | 0       | 0       | 67,331   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 46,5   | 0,36    | 0,22    | -           |
| 11.03.2025 | 6,158   | 0         | 64,864   | 0       | 0       | 63,484   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 45,5   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 12.03.2025 | 6,32    | 0         | 64,893   | 0       | 0       | 63,485   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 45,6   | 0,36    | 0,23    | -           |
| 13.03.2025 | 6,499   | 0         | 62,718   | 0       | 0       | 61,294   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71     | 45,7   | 0,34    | 0,22    | -           |
| 14.03.2025 | 6,831   | 0         | 62,511   | 0       | 0       | 61,029   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 46,1   | 0,34    | 0,22    | -           |
| 15.03.2025 | 6,894   | 0         | 62,787   | 0       | 0       | 61,287   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,1   | 46,3   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 16.03.2025 | 6,991   | 0         | 63,146   | 0       | 0       | 61,625   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 46,5   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 17.03.2025 | 6,968   | 0         | 60,881   | 0       | 0       | 59,395   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 46     | 0,34    | 0,22    | -           |
| 18.03.2025 | 6,815   | 0         | 62,794   | 0       | 0       | 61,328   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 45,6   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 19.03.2025 | 6,501   | 0         | 62,53    | 0       | 0       | 61,143   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 44,9   | 0,34    | 0,22    | -           |
| 20.03.2025 | 6,373   | 0         | 63,931   | 0       | 0       | 62,554   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 44,8   | 0,35    | 0,22    | -           |
| 21.03.2025 | 6,222   | 0         | 66,074   | 0       | 0       | 64,689   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 45     | 0,35    | 0,22    | -           |
| 22.03.2025 | 6,37    | 0         | 67,327   | 0       | 0       | 65,888   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 45,8   | 0,36    | 0,22    | -           |
| 23.03.2025 | 6,22    | 0         | 66,863   | 0       | 0       | 65,467   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 45,3   | 0,36    | 0,22    | -           |
| Итого:     | 181,653 | 0         | 1779,519 | 0       | 0       | 1740,329 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 43,387  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 589,24  | 5158,993 | 0      | 0      | 5035,948 | 0     | 0     | 2003    | 430    |
| 23.03.2025 | 770,893 | 6938,512 | 0      | 0      | 6776,278 | 0     | 0     | 2675    | 430    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:07:22