

# #4862#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Грекова 2а-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9114  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20124446  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	6,064	0	61,623	0	0	60,316	0	0	24	0	0	0	68,5	44,5	0,35	0,22	4,6
25.04.2021	5,983	0	60,714	0	0	59,441	0	0	24	0	0	0	68,1	44,1	0,35	0,22	4
26.04.2021	5,809	0	57,587	0	0	56,389	0	0	24	0	0	0	67,7	43,1	0,34	0,22	3,7
27.04.2021	5,928	0	58,202	0	0	56,98	0	0	24	0	0	0	68	43,2	0,34	0,22	2,9
28.04.2021	6,064	0	61,755	0	0	60,461	0	0	24	0	0	0	68	44,1	0,36	0,22	4,1
29.04.2021	5,851	0	60,833	0	0	59,564	0	0	24	0	0	0	67,8	44,4	0,34	0,21	6,7
30.04.2021	1,45	0	14,064	0	0	13,804	0	0	24	0	0	0	63,3	38,3	0,18	0,14	9,3
Итого:	37,149	0	374,778	0	0	366,955	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,873																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	999,891	8033,103	0	0	7832,969	0	0	3441	2
30.04.2021	1037,039	8407,88	0	0	8199,924	0	0	3609	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.05.2021 14:45:05
---