

#121018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кронштадская 2-8, Калининград
13
9225
ТВ7 (ASCII)
20124558
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,653	0	62,619	0	0	61,092	0	0	24	0	73,9	47,9	0,33	0,23	-
25.02.2025	6,231	0	59,939	0	0	58,554	0	0	24	0	71,8	46,4	0,32	0,23	-
26.02.2025	6,376	0	63,646	0	0	62,177	0	0	24	0	71,8	47,3	0,34	0,23	-
27.02.2025	6,067	0	63,722	0	0	62,315	0	0	24	0	70	46,8	0,34	0,23	-
28.02.2025	6,09	0	61,654	0	0	60,264	0	0	24	0	70,8	46,7	0,33	0,23	-
01.03.2025	6,565	0	63,15	0	0	61,636	0	0	24	0	73,2	47,8	0,33	0,23	-
02.03.2025	6,475	0	64,335	0	0	62,808	0	0	24	0	72,8	48,2	0,34	0,23	-
03.03.2025	6,151	0	63,695	0	0	62,261	0	0	24	0	70,8	47,2	0,33	0,23	-
04.03.2025	6,126	0	64,253	0	0	62,815	0	0	24	0	70,6	47,3	0,34	0,22	-
05.03.2025	6,028	0	65,713	0	0	64,263	0	0	24	0	70	47,6	0,34	0,22	-
06.03.2025	6,042	0	67,054	0	0	65,563	0	0	24	0	70,2	48,3	0,34	0,22	-
07.03.2025	5,843	0	66,356	0	0	64,899	0	0	24	0	69,8	48,3	0,34	0,22	-
08.03.2025	5,847	0	67,4	0	0	65,915	0	0	24	0	69,9	48,7	0,34	0,22	-
09.03.2025	5,769	0	66,999	0	0	65,533	0	0	24	0	69,6	48,7	0,34	0,22	-
10.03.2025	5,863	0	70,095	0	0	68,543	0	0	24	0	70,1	49,7	0,35	0,22	-
11.03.2025	5,763	0	65,941	0	0	64,476	0	0	24	0	70,3	48,9	0,34	0,22	-
12.03.2025	5,934	0	66,06	0	0	64,562	0	0	24	0	71	49,1	0,34	0,23	-
13.03.2025	6,183	0	64,089	0	0	62,569	0	0	24	0	72,8	49,2	0,33	0,22	-
14.03.2025	6,552	0	64,06	0	0	62,472	0	0	24	0	74,7	49,7	0,33	0,22	-
15.03.2025	6,65	0	64,395	0	0	62,785	0	0	24	0	75	49,7	0,33	0,22	-
16.03.2025	6,82	0	64,828	0	0	63,194	0	0	24	0	75,4	49,6	0,33	0,22	-
17.03.2025	6,858	0	62,557	0	0	60,961	0	0	24	0	75,9	49,1	0,33	0,22	-
18.03.2025	6,616	0	64,335	0	0	62,767	0	0	24	0	73,9	48,8	0,33	0,22	-
19.03.2025	6,237	0	63,868	0	0	62,388	0	0	24	0	71,9	48,1	0,33	0,22	-
20.03.2025	6,088	0	65,081	0	0	63,62	0	0	24	0	70,7	47,9	0,34	0,22	-
21.03.2025	5,946	0	67,322	0	0	65,854	0	0	24	0	69,5	48	0,34	0,22	-
22.03.2025	6,122	0	68,742	0	0	67,21	0	0	24	0	70,4	48,6	0,35	0,22	-
23.03.2025	5,912	0	68,165	0	0	66,679	0	0	24	0	69,5	48,4	0,35	0,22	-
Итого:	173,807	0	1820,073	0	0	1778,175	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,513														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	573,382	5283,003	0	0	5151,206	0	0	2004	429
23.03.2025	747,191	7103,078	0	0	6929,38	0	0	2676	429

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:11:34