

#126110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кронштадская 2-8, Калининград

13

9225

ТВ7 (АСЦП)

20124558

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,956	0	67,521	0	0	66,028	0	0	24	0	70	48,5	0,34	0,22	-
25.03.2025	5,986	0	67,999	0	0	66,506	0	0	24	0	69,8	48,3	0,35	0,22	-
26.03.2025	5,938	0	68,831	0	0	67,325	0	0	24	0	69,6	48,5	0,34	0,21	-
27.03.2025	5,917	0	68,239	0	0	66,756	0	0	24	0	69,4	48,3	0,34	0,21	-
28.03.2025	5,935	0	71,34	0	0	69,775	0	0	24	0	69,7	49,4	0,35	0,21	-
29.03.2025	5,831	0	71,665	0	0	70,103	0	0	24	0	69,5	49,7	0,35	0,21	-
30.03.2025	5,856	0	70,372	0	0	68,828	0	0	24	0	69,8	49,5	0,35	0,21	-
31.03.2025	5,897	0	69,35	0	0	67,828	0	0	24	0	69,8	49,1	0,34	0,21	-
01.04.2025	5,98	0	69,472	0	0	67,943	0	0	24	0	69,9	48,9	0,35	0,21	-
02.04.2025	6,021	0	72,563	0	0	70,969	0	0	24	0	69,8	49,6	0,36	0,21	-
03.04.2025	6,042	0	74,616	0	0	72,966	0	0	24	0	70,1	50,4	0,36	0,21	-
04.04.2025	5,976	0	71,858	0	0	70,274	0	0	24	0	70	49,7	0,35	0,21	-
05.04.2025	6,466	0	69,588	0	0	67,939	0	0	24	0	72,9	50,2	0,35	0,22	-
06.04.2025	6,752	0	68,229	0	0	66,537	0	0	24	0	74,7	50,5	0,35	0,22	-
07.04.2025	6,464	0	67,572	0	0	65,933	0	0	24	0	73,7	50,3	0,35	0,22	-
08.04.2025	6,12	0	66,476	0	0	64,943	0	0	24	0	71,7	49,2	0,34	0,22	-
09.04.2025	6,327	0	69,008	0	0	67,404	0	0	24	0	72,1	49,7	0,35	0,22	-
10.04.2025	6,4	0	68,489	0	0	66,893	0	0	24	0	72,1	49,3	0,35	0,22	-
11.04.2025	6,096	0	69,132	0	0	67,586	0	0	24	0	70,6	49,1	0,35	0,21	-
12.04.2025	6,016	0	70,951	0	0	69,397	0	0	24	0	69,7	49	0,35	0,21	-
13.04.2025	5,927	0	74,778	0	0	73,142	0	0	24	0	69,8	50,5	0,36	0,21	-
14.04.2025	5,88	0	79,083	0	0	77,351	0	0	24	0	69,8	51,6	0,37	0,19	-
15.04.2025	3,233	0	44,2	0	0	43,217	0	0	24	0	70,4	52,5	0,23	0,12	-
Итого:	137,016	0	1591,332	0	0	1555,643	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,726														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	747,191	7103,078	0	0	6929,38	0	0	2676	429
15.04.2025	884,208	8694,408	0	0	8485,023	0	0	3228	429

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:42:35