

#126109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 22-26, Калининград

13

9155

ТВ7

20124594

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 3,609      | 0            | 40,65      | 0          | 0          | 39,789  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,5      | 46,9      | 0,35       | 0,24       | -              |
| 25.03.2025 | 3,62       | 0            | 40,978     | 0          | 0          | 40,113  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,3      | 46,8      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 26.03.2025 | 3,596      | 0            | 41,555     | 0          | 0          | 40,686  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,1      | 47        | 0,35       | 0,23       | -              |
| 27.03.2025 | 3,593      | 0            | 41,308     | 0          | 0          | 40,445  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 67,9      | 46,7      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 28.03.2025 | 3,656      | 0            | 43,413     | 0          | 0          | 42,496  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,3      | 47,8      | 0,36       | 0,23       | -              |
| 29.03.2025 | 3,597      | 0            | 43,669     | 0          | 0          | 42,752  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,2      | 48,1      | 0,36       | 0,23       | -              |
| 30.03.2025 | 3,585      | 0            | 42,773     | 0          | 0          | 41,87   | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,4      | 47,9      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 31.03.2025 | 3,588      | 0            | 42,132     | 0          | 0          | 41,242  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,4      | 47,6      | 0,35       | 0,22       | -              |
| 01.04.2025 | 3,643      | 0            | 42,205     | 0          | 0          | 41,312  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,4      | 47,4      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 02.04.2025 | 3,691      | 0            | 44,105     | 0          | 0          | 43,172  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,4      | 48        | 0,37       | 0,23       | -              |
| 03.04.2025 | 3,694      | 0            | 45,317     | 0          | 0          | 44,348  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,8      | 48,9      | 0,37       | 0,23       | -              |
| 04.04.2025 | 3,612      | 0            | 43,662     | 0          | 0          | 42,736  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,5      | 48,4      | 0,36       | 0,22       | -              |
| 05.04.2025 | 3,857      | 0            | 42,062     | 0          | 0          | 41,103  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 71,3      | 48,9      | 0,36       | 0,23       | -              |
| 06.04.2025 | 4,035      | 0            | 41,098     | 0          | 0          | 40,121  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 73        | 49        | 0,36       | 0,24       | -              |
| 07.04.2025 | 3,99       | 0            | 41,679     | 0          | 0          | 40,709  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 72,1      | 48,7      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 08.04.2025 | 3,797      | 0            | 41,23      | 0          | 0          | 40,317  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 70,1      | 47,6      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 09.04.2025 | 3,869      | 0            | 42,234     | 0          | 0          | 41,288  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 70,5      | 48,2      | 0,36       | 0,23       | -              |
| 10.04.2025 | 3,872      | 0            | 41,717     | 0          | 0          | 40,783  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 70,5      | 47,9      | 0,36       | 0,23       | -              |
| 11.04.2025 | 3,724      | 0            | 42,208     | 0          | 0          | 41,298  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,1      | 47,6      | 0,35       | 0,23       | -              |
| 12.04.2025 | 3,685      | 0            | 43,31      | 0          | 0          | 42,397  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,3      | 47,5      | 0,36       | 0,22       | -              |
| 13.04.2025 | 3,674      | 0            | 45,606     | 0          | 0          | 44,642  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,5      | 48,8      | 0,37       | 0,22       | -              |
| 14.04.2025 | 3,621      | 0            | 48,347     | 0          | 0          | 47,323  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 68,5      | 50,3      | 0,37       | 0,21       | -              |
| 15.04.2025 | 2,032      | 0            | 27,619     | 0          | 0          | 27,024  | 0         | 0         | 24          | 0    | 0    | 0          | 69,2      | 51,2      | 0,22       | 0,13       | -              |
| Итого:     | 83,64      | 0            | 968,877    | 0          | 0          | 947,966 | 0         | 0         | 552         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 19,977     |              |            |            |            |         |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 438,662 | 4209,584 | 0      | 0      | 4111,21  | 0     | 0     | 2676    | 429    |
| 15.04.2025 | 522,302 | 5178,461 | 0      | 0      | 5059,175 | 0     | 0     | 3228    | 429    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:36:55