

#33893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 22-26, Калининград
13
9155
ТВ7
20124594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	10	0	0	15,3	15	0,02	0,04	-
13.10.2023	2,003	0	22,238	0	0	21,798	0	0	24	10	0	0	65,8	43,9	0,23	0,11	-
14.10.2023	3,863	0	47,531	0	0	46,525	0	0	24	10	0	0	68,5	48,7	0,47	0,2	-
15.10.2023	3,702	0	46,061	0	0	45,106	0	0	24	10	0	0	67,7	48,2	0,46	0,2	-
16.10.2023	3,657	0	44,2	0	0	43,274	0	0	24	10	0	0	68,1	48	0,45	0,2	-
17.10.2023	3,549	0	40,854	0	0	39,996	0	0	24	10	0	0	68,2	47,1	0,45	0,22	-
18.10.2023	3,456	0	40,421	0	0	39,587	0	0	24	10	0	0	67,6	46,8	0,45	0,22	-
19.10.2023	3,427	0	38,533	0	0	37,728	0	0	24	10	0	0	67,9	46,3	0,44	0,22	-
20.10.2023	3,669	0	38,069	0	0	37,223	0	0	24	10	0	0	70,4	46,9	0,44	0,22	-
21.10.2023	3,686	0	39,005	0	0	38,141	0	0	24	10	0	0	70,2	47,2	0,45	0,22	-
22.10.2023	3,512	0	40,43	0	0	39,585	0	0	24	10	0	0	68	46,9	0,45	0,22	-
23.10.2023	3,479	0	40,651	0	0	39,798	0	0	24	10	0	0	68,1	47,3	0,45	0,22	-
Итого:	38,003	0	437,993	0	0	428,761	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,077																

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	2187,519	20576,928	0	0	20089,762	0	0	25040	28
23.10.2023	2225,522	21014,92	0	0	20518,524	0	0	25328	28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 15:00:29