

#125375#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	60,4	48,32	12,08	34,15	33,55	23,69	23,45	10,1	4	7	0,894	0,491	24	0	
23.03.2025	60,41	48,28	12,13	34,27	33,66	23,56	23,32	10,34	4	7	0,907	0,501	24	0	
24.03.2025	60,91	48,67	12,24	32,53	31,98	23,5	23,26	8,72	4	7	0,812	0,424	24	0	
25.03.2025	60,41	48,13	12,28	31,96	31,42	23,44	23,2	8,22	4	7	0,781	0,397	24	0	
26.03.2025	60,54	48,17	12,37	32,41	31,86	23,32	23,08	8,78	4	7	0,816	0,426	24	0	
27.03.2025	60,83	48,65	12,18	33,11	32,55	23,16	22,92	9,63	4	7	0,863	0,47	24	0	
28.03.2025	60,47	48,49	11,98	33,55	32,97	23,15	22,91	10,06	4	7	0,881	0,493	24	0	
29.03.2025	60,45	48,14	12,31	32,18	31,63	22,93	22,69	8,94	4	7	0,816	0,434	24	0	
30.03.2025	60,43	48,42	12,01	33,2	32,63	22,92	22,68	9,95	4	7	0,872	0,485	24	0	
31.03.2025	60,92	48,54	12,38	32,77	32,19	22,83	22,59	9,6	4	7	0,864	0,466	24	0	
01.04.2025	60,5	48,06	12,44	33,89	33,3	22,59	22,35	10,95	4	7	0,941	0,528	24	0	
02.04.2025	60,35	48,09	12,26	32,21	31,67	22,63	22,39	9,28	4	7	0,832	0,447	24	0	
03.04.2025	60,9	48,49	12,41	32,57	32,01	22,61	22,37	9,64	4	7	0,863	0,469	24	0	
04.04.2025	60,4	47,91	12,49	31,29	30,76	22,58	22,34	8,42	4	7	0,788	0,407	24	0	
05.04.2025	60,26	47,97	12,29	31,68	31,15	22,27	22,03	9,12	4	7	0,818	0,439	24	0	
06.04.2025	60,38	48,13	12,25	32,82	32,25	22,11	21,87	10,38	4	7	0,896	0,504	24	0	
07.04.2025	60,89	48,4	12,49	31,65	31,12	22,01	21,77	9,35	4	7	0,841	0,452	24	0	
08.04.2025	60,23	47,58	12,65	31,48	30,95	22,08	21,84	9,11	4	7	0,823	0,438	24	0	
09.04.2025	60,24	47,81	12,43	31,25	30,69	22,01	21,77	8,92	4	7	0,806	0,432	24	0	
10.04.2025	60,75	48,36	12,39	31,94	31,39	21,89	21,65	9,74	4	7	0,857	0,469	24	0	
11.04.2025	60,3	47,62	12,68	31,7	31,17	21,79	21,55	9,62	4	7	0,853	0,461	24	0	
12.04.2025	60,33	47,79	12,54	32,01	31,45	21,72	21,48	9,97	4	7	0,87	0,479	24	0	
13.04.2025	60,32	47,69	12,63	30,96	30,43	21,71	21,47	8,96	4	7	0,811	0,431	24	0	
14.04.2025	60,3	47,45	12,85	23,75	23,36	14,61	14,46	8,9	4	7	0,72	0,326	24	0	
15.04.2025	58,75	46,4	12,35	21,11	20,76	12,5	12,37	8,39	4	7	0,644	0,33	24	0	
16.04.2025	60,36	48,31	12,05	31,1	30,59	21,8	21,56	9,03	4	7	0,801	0,44	24	0	
17.04.2025	60,81	48,53	12,28	32,3	31,76	21,68	21,44	10,32	4	7	0,891	0,5	24	0	
18.04.2025	60,45	48,68	11,77	31,3	30,78	21,76	21,52	9,26	4	7	0,811	0,456	24	0	
19.04.2025	60,47	48,37	12,1	31,51	30,96	21,67	21,43	9,53	4	7	0,834	0,461	24	0	
20.04.2025	60,42	48,32	12,1	30,8	30,28	21,56	21,32	8,96	4	7	0,799	0,435	24	0	
21.04.2025	60,06	47,86	12,2	31,14	30,62	21,45	21,21	9,41	4	7	0,821	0,451	24	0	
22.04.2025	60,46	48,03	12,43	31,23	30,69	21,27	21,03	9,66	4	7	0,843	0,466	24	0	
23.04.2025	60,42	47,87	12,55	31,87	31,32	21,27	21,03	10,29	4	7	0,884	0,497	24	0	
Итого:				1041,6	1023,9	720,07	712,35	311,55			27,553	14,905	792	0	
Средние:	60,42	48,1	12,32						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	11480,63	11276,98	7815,33	7735,01	3541,97	321,271	170,695	9321	0
23/04/2524:00	12522,32	12300,88	8535,4	8447,36	3853,52	348,824	185,6	10113	0
Итого:	1041,69	1023,9	720,07	712,35	311,55	27,553	14,905	792	0

Период нормальной работы: 924
Период отсутств. счета: _____
Время работы прибора после сброса: 10132ч

Представитель абонента: _____ представитель теплоснабж. организации

