

#126100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Город мастеров, ООО, УК

Черепичная 2-2а, Калининград

7146

3949

ТЕМ104-1

1023115

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | M1, т    | TRab   | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 2,974   | 194,734  | 190,578  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 2      | 0      | 68,8   | 53,2   | 0,5     | 0,5     | 5,5         |
| 25.03.2025 | 3,064   | 198,375  | 194,109  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 69     | 53,2   | 0,5     | 0,5     | 4,4         |
| 26.03.2025 | 2,984   | 203,984  | 199,641  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 68,8   | 53,8   | 0,5     | 0,5     | 6,9         |
| 27.03.2025 | 3,025   | 203,375  | 199,016  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 68,9   | 53,7   | 0,5     | 0,5     | 5,7         |
| 28.03.2025 | 3,047   | 222,438  | 217,672  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 69,1   | 55,1   | 0,5     | 0,5     | 8,9         |
| 29.03.2025 | 3,022   | 225,812  | 220,953  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 69,1   | 55,4   | 0,5     | 0,5     | 9,9         |
| 30.03.2025 | 3,02    | 215,234  | 210,625  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 69     | 54,6   | 0,5     | 0,5     | 6,8         |
| 31.03.2025 | 2,735   | 212,047  | 207,5    | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 68,9   | 55,7   | 0,5     | 0,5     | 5,9         |
| 01.04.2025 | 2,887   | 203,625  | 199,266  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 68,9   | 54,4   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 02.04.2025 | 2,956   | 215,469  | 210,859  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 69     | 55     | 0,5     | 0,5     | -           |
| 03.04.2025 | 3,082   | 233,953  | 228,766  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,2   | 56,8   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 04.04.2025 | 3,119   | 228,531  | 223,391  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,8   | 56,9   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 05.04.2025 | 3,248   | 203,922  | 199,234  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,6   | 55,4   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 06.04.2025 | 3,432   | 199,359  | 194,547  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 73,6   | 56     | 0,5     | 0,5     | -           |
| 07.04.2025 | 3,35    | 211,969  | 206,969  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 72,8   | 56,6   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 08.04.2025 | 3,154   | 203,578  | 198,969  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,1   | 55,2   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 09.04.2025 | 3,121   | 207,875  | 203,234  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,6   | 55,3   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 10.04.2025 | 3,218   | 200,812  | 196,219  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,4   | 55     | 0,5     | 0,5     | -           |
| 11.04.2025 | 3,183   | 212,188  | 207,422  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,7   | 55,4   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 12.04.2025 | 3,209   | 221,359  | 216,359  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71     | 56,2   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 13.04.2025 | 3,234   | 240,141  | 234,688  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,2   | 57,4   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 14.04.2025 | 3,154   | 248,969  | 243,328  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,1   | 58,1   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 15.04.2025 | 3,047   | 245,547  | 239,969  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,2   | 58,6   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 16.04.2025 | 2,275   | 241,625  | 236,234  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,5   | 60,9   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 17.04.2025 | 0,534   | 244,734  | 239,219  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,9   | 68,7   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 18.04.2025 | 0,506   | 246,641  | 241,047  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 71,1   | 69     | 0,5     | 0,5     | -           |
| 19.04.2025 | 0,468   | 238,531  | 233,234  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,3   | 68,3   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 20.04.2025 | 0,434   | 236,562  | 231,312  | 23,95  | 23,95   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,4   | 68,5   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 21.04.2025 | 0,431   | 207,125  | 202,609  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 69,6   | 67,5   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 22.04.2025 | 0,487   | 194,188  | 189,844  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,4   | 67,9   | 0,5     | 0,5     | -           |
| 23.04.2025 | 0,427   | 199,609  | 195,156  | 23,96  | 23,96   | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 70,5   | 68,4   | 0,5     | 0,5     | -           |
| Итого:     | 76,827  | 6762,311 | 6611,969 | 742,63 | 742,63  | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 76,827  |          |          |        |         |      |      |     |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,63

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | M1, т      | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|----------|--------|
| 23.03.2025 | 1085,943 | 135132,188 | 131955,109 | 11202,06 | 0      |
| 23.04.2025 | 1162,77  | 141894,5   | 138567,078 | 11944,7  | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 10:42:33