

#126099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9295
ТВ7 (АСЦП)
20120577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,755	0	24,9	0	0	24,432	0	0	24	0	64,1	47	0,41	0,38	-
25.03.2025	1,732	0	24,646	0	0	24,192	0	0	24	0	63,6	46,5	0,42	0,38	-
26.03.2025	1,643	0	24,954	0	0	24,508	0	0	24	0	62,4	46,4	0,41	0,38	-
27.03.2025	1,707	0	25,007	0	0	24,546	0	0	24	0	63,5	46,9	0,41	0,37	-
28.03.2025	1,687	0	24,966	0	0	24,51	0	0	24	0	63,2	46,7	0,41	0,38	-
29.03.2025	1,675	0	25,002	0	0	24,548	0	0	24	0	63	46,7	0,41	0,38	-
30.03.2025	1,66	0	25,025	0	0	24,572	0	0	24	0	63	46,8	0,41	0,37	-
31.03.2025	1,731	0	24,922	0	0	24,451	0	0	24	0	64,3	47,4	0,41	0,38	-
01.04.2025	1,718	0	24,875	0	0	24,417	0	0	24	0	63,4	46,6	0,41	0,38	-
02.04.2025	1,629	0	24,923	0	0	24,487	0	0	24	0	61,7	45,8	0,42	0,38	-
03.04.2025	1,666	0	25,12	0	0	24,66	0	0	24	0	63,3	47,2	0,41	0,37	-
04.04.2025	1,677	0	24,948	0	0	24,479	0	0	24	0	64,1	47,7	0,41	0,38	-
05.04.2025	1,696	0	24,336	0	0	23,882	0	0	24	0	63,9	46,9	0,41	0,38	-
06.04.2025	1,681	0	23,892	0	0	23,458	0	0	24	0	63	45,9	0,41	0,37	-
07.04.2025	1,761	0	24,395	0	0	23,933	0	0	24	0	64,4	46,8	0,41	0,38	-
08.04.2025	1,728	0	24,608	0	0	24,151	0	0	24	0	63,7	46,6	0,41	0,38	-
09.04.2025	1,683	0	24,377	0	0	23,937	0	0	24	0	62,7	45,9	0,41	0,38	-
10.04.2025	1,626	0	24,058	0	0	23,645	0	0	24	0	61,2	44,8	0,41	0,38	-
11.04.2025	1,727	0	24,808	0	0	24,349	0	0	24	0	63,5	46,6	0,41	0,37	-
12.04.2025	1,713	0	24,793	0	0	24,348	0	0	24	0	62,7	45,9	0,41	0,37	-
13.04.2025	1,699	0	25,424	0	0	24,955	0	0	24	0	63,5	47,2	0,41	0,38	-
14.04.2025	1,047	0	17,288	0	0	16,98	0	0	24	0	62,3	47,5	0,33	0,3	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	25,7	0,21	0,2	-
16.04.2025	0	0	0,115	0	0	0,115	0	0	24	0	20,8	26,2	0,21	0,2	-
17.04.2025	0	0	0,41	0	0	0,409	0	0	24	0	21,1	26,2	0,2	0,19	-
Итого:	36,641	0	537,792	0	0	527,964	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,752														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	42,81	601,46	0	0	590,235	0	0	585	365
17.04.2025	79,449	1139,253	0	0	1118,203	0	0	1185	365

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 15:12:24