

#133728#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Левитана 59 к3, Калининград

5670

7252

ТЭМ-104

1553215

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,486	199,236	194,465	194,744	190,309	24	24	0	0	71,2	68,8	9	5,1	-
25.05.2025	0,487	199,836	195,15	195,316	190,965	24	24	0	0	71,4	69	9	5,1	-
26.05.2025	0,486	200,021	195,244	195,553	191,109	24	24	0	0	70,9	68,5	9	5,1	-
27.05.2025	0,495	205,232	200,387	200,562	196,064	24	24	0	0	71,6	69,2	9	5,1	-
28.05.2025	0,463	205,18	200,379	200,471	195,994	24	24	0	0	72	69,7	9	5,1	-
29.05.2025	0,476	201,734	197,006	197,184	192,781	24	24	0	0	71,3	68,9	9	5,1	-
30.05.2025	0,47	201,742	197,012	197,172	192,768	24	24	0	0	71,4	69,1	9	5,1	-
31.05.2025	0,477	202,863	198,15	198,223	193,844	24	24	0	0	71,8	69,5	9	5,1	-
01.06.2025	0,471	202,773	198,053	198,148	193,752	24	24	0	0	71,7	69,4	9	5,1	-
02.06.2025	0,47	203,707	198,984	199,039	194,646	24	24	0	0	71,9	69,6	9	5,1	-
03.06.2025	0,454	200,961	196,281	196,406	192,049	24	24	0	0	71,4	69,2	9	5,1	-
04.06.2025	0,147	79,25	77,441	77,461	75,758	24	24	0	0	71,3	69,5	9	5,1	-
05.06.2025	0	0,004	0	0,004	0	24	24	0	0	53,5	30,7	9	5,1	-
06.06.2025	0,013	0,824	0	0,816	0	24	24	0	0	46,9	31,2	9	5,1	-
07.06.2025	0	0,012	0	0,012	0	24	24	0	0	43,9	30,2	9	5,1	-
08.06.2025	0	0,004	0	0,004	0	24	24	0	0	37,4	26,6	9	5,1	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	35,2	25,4	9	5,1	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,5	23,9	9	5,1	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	29,8	22,2	9	5,1	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,8	21,2	9	5,1	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,9	20,7	9	5,1	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,7	20,4	9	5,1	-
15.06.2025	0	0	0,004	0	0,004	24	24	0	0	23,7	19,9	9	5,1	-
16.06.2025	0	0	0,004	0	0,004	24	24	0	0	22,4	20	9	5,1	-
17.06.2025	0,111	63,012	61,199	62,266	60,512	23,99	23,99	0	0	49,8	48,1	9	5,1	-
18.06.2025	0,436	195,848	190,121	191,875	186,457	24	24	0	0	67,2	65,1	9	5,1	-
19.06.2025	0,428	200,148	194,402	195,812	190,383	24	24	0	0	69,7	67,6	9	5,1	-
20.06.2025	0,403	199,113	193,551	194,785	189,523	24	24	0	0	69,8	67,8	9	5,1	-
21.06.2025	0,427	198,23	192,91	193,926	188,91	24	24	0	0	69,8	67,7	9	5,1	-
22.06.2025	0,459	199,797	194,574	195,305	190,41	24	24	0	0	71,1	68,9	9	5,1	-
23.06.2025	0,447	202,227	197,043	197,52	192,672	24	24	0	0	72,5	70,3	9	5,1	-
Итого:	8,106	3561,754	3472,36	3482,604	3398,914	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,106													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	452,247	32145,674	31153,498	31326,537	30606,82	7424,85	0
23.06.2025	460,355	35707,43	34625,859	34809,141	34005,734	8168,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:05:10