

#130701#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Левитана 59 к4, Калининград
5670
7253
ТЭМ-104
1554334
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,655	130,074	129,791	127,246	127,309	24	24	0	0	69,8	64,8	9	5,1	-
25.04.2025	0,687	139,27	138,953	136,26	136,305	24	24	0	0	69,6	64,7	9	5,1	-
26.04.2025	0,72	141,068	140,697	138,008	138,018	24	24	0	0	69,8	64,6	9	5,1	-
27.04.2025	0,744	130,217	129,797	127,311	127,297	24	24	0	0	70,8	65,1	9	5,1	-
28.04.2025	0,675	126,414	126,117	123,629	123,691	24	24	0	0	70,4	65	9	5,1	-
29.04.2025	0,685	139,215	138,869	136,205	136,221	24	24	0	0	69,6	64,7	9	5,1	-
30.04.2025	0,675	129,988	129,678	127,129	127,178	24	24	0	0	70,3	65,1	9	5,1	-
01.05.2025	0,648	127,129	126,887	124,342	124,443	24	24	0	0	70,2	65	9	5,1	-
02.05.2025	0,673	130,568	130,301	127,717	127,807	24	24	0	0	70	64,8	9	5,1	-
03.05.2025	0,633	126,818	126,584	124,045	124,145	24	24	0	0	70,1	65	9	5,1	-
04.05.2025	0,721	142,064	141,707	138,977	139	24	24	0	0	69,8	64,7	9	5,1	-
05.05.2025	0,656	127,348	127,129	124,537	124,666	24	24	0	0	70,4	65,2	9	5,1	-
06.05.2025	0,66	123,387	123,111	120,656	120,736	24	24	0	0	70,5	65,1	9	5,1	-
07.05.2025	0,67	130,156	129,887	127,277	127,363	24	24	0	0	70,5	65,3	9	5,1	-
08.05.2025	0,654	123,035	122,803	120,285	120,402	24	24	0	0	70,9	65,6	9	5,1	-
09.05.2025	0,629	115,615	115,416	113,008	113,148	24	24	0	0	71,2	65,8	9	5,1	-
10.05.2025	0,7	129,527	129,234	126,615	126,697	24	24	0	0	71,2	65,7	9	5,1	-
11.05.2025	0,736	138,301	137,943	135,221	135,258	24	24	0	0	70,8	65,4	9	5,1	-
12.05.2025	0,673	123,854	123,629	121,053	121,189	24	24	0	0	71,3	65,9	9	5,1	-
13.05.2025	0,653	120,309	120,076	117,604	117,725	24	24	0	0	71,1	65,7	9	5,1	-
14.05.2025	0,635	125,596	125,389	122,787	122,916	24	24	0	0	70,9	65,8	9	5,1	-
15.05.2025	0,682	126,764	126,547	123,896	124,043	24	24	0	0	71,4	66	9	5,1	-
16.05.2025	0,685	130,496	130,242	127,562	127,678	24	24	0	0	71,1	65,8	9	5,1	-
17.05.2025	0,678	124,982	124,76	122,109	122,254	24	24	0	0	72	66,5	9	5,1	-
18.05.2025	0,684	125,152	124,914	122,324	122,453	24	24	0	0	71,3	65,8	9	5,1	-
19.05.2025	0,576	105,094	104,945	102,693	102,855	24	24	0	0	71,8	66,2	9	5,1	-
20.05.2025	0,609	109,885	109,631	107,363	107,439	24	24	0	0	71,9	66,3	9	5,1	-
21.05.2025	0,604	118,809	118,553	116,107	116,178	24	24	0	0	71,6	66,4	9	5,1	-
22.05.2025	0,608	122,084	121,908	119,307	119,455	24	24	0	0	71,6	66,6	9	5,1	-
23.05.2025	0,607	127,957	127,686	125,074	125,127	24	24	0	0	71,2	66,5	9	5,1	-
Итого:	19,915	3811,176	3803,184	3726,347	3728,996	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,915													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	401,778	22274,158	22104,01	21696,445	21754,65	6709,43	0
23.05.2025	421,695	26085,334	25907,193	25422,793	25483,646	7429,42	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:53:07