

#120998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Зиничева Оксана Владимировна, ИП
Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.

9344
ТВ7 (АСП)
20110818
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,303	0	1,494	0	0	1,46	0	0	24	0	70,5	20,9	0,44	0,36	-
22.02.2025	0,309	0	1,611	0	0	1,577	0	0	24	0	68,2	21,4	0,44	0,36	-
23.02.2025	0,305	0	1,646	0	0	1,613	0	0	24	0	66,6	21,4	0,43	0,36	-
24.02.2025	0,291	0	1,613	0	0	1,582	0	0	24	0	65,3	21,3	0,44	0,36	-
25.02.2025	0,303	0	1,693	0	0	1,66	0	0	24	0	65,1	21,6	0,44	0,36	-
26.02.2025	1,07	0	15,431	0	0,004	15,078	0	0,004	24	0	71,4	54,5	0,44	0,37	-
27.02.2025	1,878	0	31,74	0	0	31,003	0	0	24	0	72	57,6	0,44	0,37	-
28.02.2025	1,818	0	31,015	0	0	30,299	0	0	24	0	71,9	57,6	0,44	0,37	-
01.03.2025	0,985	0	15,617	0	0	15,259	0	0	24	0	71,6	56,2	0,43	0,37	-
02.03.2025	0,198	0	1,184	0	0	1,162	0	0	24	0	62,6	21,9	0,44	0,36	-
03.03.2025	0,213	0	1,272	0	0	1,249	0	0	24	0	62,6	21,8	0,44	0,36	-
04.03.2025	0,221	0	1,295	0	0	1,271	0	0	24	0	63,5	21,9	0,43	0,36	-
05.03.2025	0,215	0	1,257	0	0	1,234	0	0	24	0	63,4	21,8	0,44	0,36	-
06.03.2025	0,212	0	1,244	0	0	1,221	0	0	24	0	63,3	21,8	0,45	0,36	-
07.03.2025	0,212	0	1,301	0	0	1,279	0	0	24	0	61,5	21,9	0,42	0,34	-
08.03.2025	0,189	0	1,204	0	0	1,184	0	0	24	0	59,7	21,5	0,43	0,35	-
09.03.2025	0,203	0	1,295	0	0	1,274	0	0	24	0	59,9	21,8	0,43	0,35	-
10.03.2025	0,185	0	1,22	0	0	1,201	0	0	24	0	58,4	21,6	0,43	0,35	-
11.03.2025	0,186	0	1,172	0	0	1,152	0	0	24	0	60,2	21,6	0,42	0,36	-
12.03.2025	0,2	0	1,259	0	0	1,238	0	0	24	0	60,4	21,8	0,41	0,36	-
13.03.2025	0,206	0	1,327	0	0	1,305	0	0	24	0	59,5	21,8	0,43	0,37	-
14.03.2025	0,194	0	1,127	0	0	1,107	0	0	24	0	63,5	21,5	0,45	0,37	-
15.03.2025	0,222	0	1,251	0	0	1,227	0	0	24	0	64,8	21,5	0,44	0,36	-
16.03.2025	0,23	0	1,291	0	0	1,267	0	0	24	0	65	21,6	0,45	0,36	-
17.03.2025	0,245	0	1,356	0	0	1,329	0	0	24	0	65,7	21,6	0,44	0,36	-
18.03.2025	0,775	0	10,432	0	0	10,201	0	0	24	0	70,2	52,1	0,44	0,36	-
19.03.2025	1,796	0	31,408	0	0	30,696	0	0	24	0	71,1	57,1	0,44	0,37	-
20.03.2025	1,679	0	30,703	0	0	30,039	0	0	24	0	69,3	55,9	0,44	0,37	-
Итого:	14,843	0	194,458	0	0,004	190,167	0	0,004	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,545														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	711,623	8765,19	0	0,799	8555,885	0	0,79	26337	3938
20.03.2025	726,466	8959,647	0	0,803	8746,052	0	0,794	27009	3938

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:36:10