

#126086#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,483	0	113,524	0	0	110,832	0	0	24	0	73	65,5	0,46	0,34	6,8
25.03.2025	3,385	0	114,537	0	0,014	111,86	0	0,014	24	0	72,4	65,2	0,47	0,34	5,5
26.03.2025	3,394	0,003	116,801	0	0	114,049	0	0	24	0	72,6	65,5	0,47	0,34	4,4
27.03.2025	3,529	0	125,523	0	0	122,566	0	0	24	0	72,7	65,9	0,46	0,34	6,9
28.03.2025	3,507	0	129,732	0	0	126,652	0	0	24	0	73	66,4	0,47	0,34	5,7
29.03.2025	3,525	0	143,872	0	0	140,523	0	0	24	0	72,2	66,2	0,47	0,34	8,9
30.03.2025	3,46	0	141,401	0	0	138,109	0	0	24	0	72,2	66,3	0,46	0,34	9,9
31.03.2025	3,477	0	139,227	0	0	135,938	0	0	24	0	72,8	66,7	0,46	0,34	6,8
01.04.2025	3,47	0	135,062	0	0,013	131,858	0	0,013	24	0	73	66,7	0,46	0,34	5,9
02.04.2025	3,428	0,003	141,014	0	0	137,715	0	0	24	0	72,4	66,5	0,46	0,34	-
03.04.2025	3,316	0	132,975	0	0	129,861	0	0	24	0	72,5	66,4	0,46	0,34	-
04.04.2025	3,359	0	133,549	0	0	130,42	0	0	24	0	72,5	66,3	0,46	0,34	-
05.04.2025	3,446	0	134,078	0	0	130,86	0	0	24	0	73,5	67,2	0,46	0,34	-
06.04.2025	3,544	0	134,264	0	0	130,964	0	0	24	0	74,4	68	0,46	0,34	-
07.04.2025	3,522	0	142,19	0	0	138,778	0	0	24	0	73,4	67,4	0,46	0,34	-
08.04.2025	3,634	0	154,355	0	0,013	150,709	0	0,013	24	0	72,8	67,1	0,46	0,34	-
09.04.2025	3,582	0,003	153,432	0	0	149,79	0	0	24	0	73	67,3	0,46	0,34	-
10.04.2025	3,656	0	157,329	0	0	153,6	0	0	24	0	73	67,3	0,46	0,35	-
11.04.2025	3,568	0	158,38	0	0	154,619	0	0	24	0	72,9	67,5	0,47	0,35	-
12.04.2025	3,576	0	158,195	0	0	154,455	0	0	24	0	72,8	67,3	0,46	0,34	-
13.04.2025	3,481	0	161,081	0	0	157,286	0	0	24	0	72,7	67,4	0,47	0,34	-
14.04.2025	3,449	0	163,578	0	0	159,729	0	0	24	0	72,7	67,6	0,45	0,34	-
15.04.2025	3,287	0	146,997	0	0	143,499	0	0	24	0	73	67,6	0,43	0,33	-
16.04.2025	1,847	0	147,646	0	0	144,166	0	0	24	0	72,7	69,6	0,42	0,33	-
17.04.2025	0,806	0	159,231	0	0	155,467	0	0	24	0	72,8	71,6	0,44	0,33	-
18.04.2025	0,749	0	149,539	0	0	145,99	0	0	24	0	72,9	71,7	0,43	0,33	-
19.04.2025	0,754	0	151,479	0	0	147,909	0	0	24	0	72,6	71,4	0,42	0,33	-
20.04.2025	0,72	0	152,318	0	0	148,714	0	0	24	0	72,8	71,6	0,43	0,33	-
21.04.2025	0,812	0	157,764	0	0	154,022	0	0	24	0	73	71,7	0,43	0,33	-
22.04.2025	0,749	0	146,88	0	0	143,394	0	0	24	0	72,9	71,7	0,42	0,33	-
23.04.2025	0,778	0	149,822	0	0	146,298	0	0	24	0	72,6	71,4	0,42	0,33	-
Итого:	87,293	0	4445,775	0	0,04	4340,632	0	0,04	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,85														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	71,896	1941,72	0	0,033	1895,19	0	0,032	491	1
23.04.2025	159,191	6387,496	0	0,073	6235,82	0	0,072	1235	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 11:51:35