

#130699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,689	0	148,594	0	0	145,081	0	0	24	0	72,8	71,7	0,41	0,33	-
25.04.2025	0,792	0	150,202	0	0	146,655	0	0	24	0	72,8	71,5	0,41	0,33	-
26.04.2025	0,772	0	145,089	0	0	141,636	0	0	24	0	73	71,8	0,41	0,33	-
27.04.2025	0,756	0	144,292	0	0	140,884	0	0	24	0	72,7	71,5	0,4	0,33	-
28.04.2025	0,716	0	148,029	0	0	144,525	0	0	24	0	72,8	71,6	0,4	0,33	-
29.04.2025	0,742	0	151,578	0	0	147,974	0	0	24	0	73	71,9	0,41	0,33	-
30.04.2025	0,717	0	149,458	0	0	145,911	0	0	24	0	72,9	71,7	0,4	0,33	-
01.05.2025	0,715	0	146,856	0	0	143,384	0	0	24	0	72,9	71,7	0,4	0,33	-
02.05.2025	0,713	0	154,26	0	0	150,592	0	0	24	0	73	71,9	0,41	0,33	-
03.05.2025	0,733	0	158,671	0	0	154,911	0	0	24	0	72,9	71,8	0,42	0,33	-
04.05.2025	0,65	0	148,169	0	0	144,707	0	0	24	0	72,4	71,4	0,4	0,33	-
05.05.2025	0,646	0	149,88	0	0	146,333	0	0	24	0	72,9	71,8	0,4	0,33	-
06.05.2025	0,653	0	149,235	0	0	145,667	0	0	24	0	73,2	72,2	0,4	0,32	-
07.05.2025	0,64	0	152,719	0	0	149,088	0	0	24	0	73	72	0,4	0,33	-
08.05.2025	0,649	0	142,804	0	0	139,435	0	0	24	0	72,7	71,6	0,39	0,32	-
09.05.2025	0,651	0	143,952	0	0	140,564	0	0	24	0	72,5	71,4	0,39	0,32	-
10.05.2025	0,671	0	143,505	0	0	140,101	0	0	24	0	72,9	71,8	0,39	0,32	-
11.05.2025	0,674	0	150,191	0	0	146,638	0	0	24	0	72,8	71,7	0,4	0,33	-
12.05.2025	0,657	0	145,104	0	0	141,673	0	0	24	0	72,7	71,6	0,4	0,33	-
13.05.2025	0,6	0	84,164	0	0	82,184	0	0	24	0	72,5	70,8	0,4	0,32	-
14.05.2025	0,773	0	10,7	0	0	10,463	0	0	20	4	70,3	52,6	0,4	0,32	-
15.05.2025	0,827	0	12,08	0	0	11,81	0	0	24	0	70,4	53,7	0,4	0,32	-
16.05.2025	0,859	0	13	0	0	12,712	0	0	24	0	70,2	54,1	0,4	0,32	-
17.05.2025	0,832	0	12,708	0	0,001	12,425	0	0,001	24	0	70,5	54,6	0,4	0,32	-
18.05.2025	0,826	0	12,979	0	0	12,689	0	0	24	0	70,6	55,1	0,39	0,32	-
19.05.2025	0,789	0	12,867	0	0	12,579	0	0	24	0	70,6	55,6	0,4	0,32	-
20.05.2025	0,871	0	13,933	0	0	13,622	0	0	24	0	70,5	55,2	0,4	0,32	-
21.05.2025	0,792	0	13,078	0	0	12,787	0	0	24	0	70,4	55,6	0,4	0,32	-
22.05.2025	0,785	0	13,538	0	0	13,234	0	0	24	0	70,8	56,7	0,41	0,32	-
23.05.2025	0,76	0	13,293	0	0	12,992	0	0	24	0	71	57	0,42	0,32	-
Итого:	21,95	0	3034,928	0	0,001	2963,256	0	0,001	716	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,243														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	159,191	6387,496	0	0,073	6235,82	0	0,072	1235	1
23.05.2025	181,14	9422,423	0	0,074	9199,076	0	0,073	1951	5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2025 13:42:50