

#4046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,61	0	8,768	0	0	8,584	0	0	24	0	68,3	51,4	0,49	0,3	-
25.05.2022	0,553	0	8,797	0	0	8,616	0	0	24	0	67,5	52,2	0,47	0,3	-
26.05.2022	0,611	0	8,821	0	0	8,637	0	0	24	0	68,1	51,3	0,48	0,3	-
27.05.2022	0,564	0	8,823	0	0	8,64	0	0	24	0	67,7	52,1	0,49	0,3	-
28.05.2022	0,66	0	9,243	0	0	9,048	0	0	24	0	68,5	51,1	0,5	0,3	-
29.05.2022	0,569	0	8,446	0	0	8,274	0	0	24	0	67,2	50,8	0,49	0,3	-
30.05.2022	0,546	0	8,295	0	0	8,124	0	0	24	0	67,4	51,4	0,49	0,3	-
31.05.2022	0,564	0	9,03	0	0	8,845	0	0	24	0	67,3	52,2	0,49	0,3	-
01.06.2022	0,569	0	8,606	0	0	8,427	0	0	24	0	67,9	51,8	0,48	0,3	-
02.06.2022	0,596	0	9,354	0	0	9,161	0	0	24	0	67,5	52	0,47	0,3	-
03.06.2022	0,59	0	9,212	0	0	9,021	0	0	24	0	67,7	52,2	0,47	0,3	-
04.06.2022	0,643	0	9,306	0	0	9,111	0	0	24	0	68,2	51,4	0,48	0,3	-
05.06.2022	0,532	0	7,907	0	0	7,744	0	0	24	0	67,6	51,3	0,5	0,3	-
06.06.2022	0,62	0	9,18	0	0	8,991	0	0	24	0	67,4	50,9	0,46	0,3	-
07.06.2022	0,6	0	9,634	0	0	9,438	0	0	24	0	67,2	52,1	0,49	0,31	-
08.06.2022	0,554	0	8,896	0	0	8,712	0	0	24	0	67,5	52,3	0,49	0,3	-
09.06.2022	0,584	0	8,575	0	0	8,395	0	0	24	0	68,3	51,7	0,5	0,3	-
10.06.2022	0,647	0	10,186	0	0	9,977	0	0	24	0	67,5	52	0,49	0,3	-
11.06.2022	0,586	0	8,46	0	0	8,281	0	0	24	0	68,6	51,7	0,5	0,3	-
12.06.2022	0,565	0	8,393	0	0	8,219	0	0	24	0	67,7	51,4	0,49	0,3	-
13.06.2022	0,589	0	8,764	0	0	8,583	0	0	24	0	67,6	51,3	0,48	0,3	-
14.06.2022	0,577	0	9,771	0	0	9,573	0	0	24	0	66,9	52,5	0,45	0,3	-
15.06.2022	0,144	0	31,928	0	0	31,504	0	0	24	0	53,3	52,8	0,34	0,31	-
16.06.2022	0,011	0	2,76	0	0	2,734	0	0	24	0	44,4	46,6	0,35	0,34	-
17.06.2022	0,033	0	2,477	0	0	2,463	0	0	24	0	36	32,8	0,35	0,34	-
18.06.2022	0,026	0	2,386	0	0	2,377	0	0	24	0	31,3	28,6	0,34	0,34	-
19.06.2022	0,023	0	2,184	0	0	2,177	0	0	24	0	28,8	26,3	0,34	0,34	-
20.06.2022	0,011	0	1,735	0	0	1,73	0	0	24	0	25,9	24,4	0,35	0,35	-
21.06.2022	0,013	0	1,495	0	0	1,492	0	0	24	0	24,8	22,8	0,35	0,35	-
22.06.2022	0,012	0	1,314	0	0	1,312	0	0	24	0	24,4	22,2	0,35	0,35	-
23.06.2022	0,013	0	1,449	0	0	1,445	0	0	24	0	24,5	22,4	0,34	0,34	-
Итого:	13,215	0	244,195	0	0	239,635	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,156														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	928,362	44298,895	0	1,241	43245,395	0	1,217	9745	12
23.06.2022	941,575	44543,091	0	1,241	43485,03	0	1,217	10489	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2022 13:44:50