

#4057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,565	0	9,127	0	0	8,938	0	0	24	0	67,6	52,5	0,46	0,2	-
25.06.2023	0,636	0	9,673	0	0	9,47	0	0	24	0	68,2	52,3	0,46	0,2	-
26.06.2023	0,553	0	8,257	0	0	8,083	0	0	24	0	68,1	51,8	0,46	0,19	-
27.06.2023	0,569	0	9,108	0	0	8,921	0	0	24	0	67,4	52,2	0,46	0,19	-
28.06.2023	0,591	0	8,346	0	0	8,172	0	0	24	0	68	50,8	0,47	0,19	-
29.06.2023	0,547	0	8,297	0	0	8,126	0	0	24	0	67,4	51,4	0,46	0,21	-
30.06.2023	0,57	0	8,958	0	0	8,772	0	0	24	0	67,7	52,3	0,46	0,2	-
01.07.2023	0,604	0	9,932	0	0	9,727	0	0	24	0	67,4	52,6	0,46	0,21	-
02.07.2023	0,631	0	9,538	0	0	9,339	0	0	24	0	68,1	52	0,47	0,2	-
03.07.2023	0,598	0	8,845	0	0	8,66	0	0	24	0	68,1	51,6	0,47	0,19	-
04.07.2023	0,559	0	8,498	0	0	8,321	0	0	24	0	67,8	51,8	0,47	0,19	-
05.07.2023	0,523	0	7,723	0	0	7,564	0	0	24	0	67,4	51	0,46	0,19	-
06.07.2023	0,511	0	8,064	0	0	7,9	0	0	24	0	67	51,6	0,46	0,21	-
07.07.2023	0,483	0	7,666	0	0	7,508	0	0	24	0	67,5	52,2	0,46	0,19	-
08.07.2023	0,511	0	8,181	0	0	8,012	0	0	24	0	67,5	52,3	0,46	0,21	-
09.07.2023	0,526	0	8,219	0	0	8,05	0	0	24	0	67,5	52	0,47	0,21	-
10.07.2023	0,547	0	8,434	0	0	8,258	0	0	24	0	67,8	52,1	0,47	0,2	-
11.07.2023	0,556	0	8,722	0	0	8,541	0	0	24	0	67,7	52,2	0,46	0,2	-
12.07.2023	0,581	0	8,504	0	0	8,327	0	0	24	0	67,9	51,3	0,49	0,2	-
13.07.2023	0,534	0	7,994	0	0	7,829	0	0	24	0	67,5	51,3	0,5	0,22	-
14.07.2023	0,529	0	8,014	0	0	7,846	0	0	24	0	67,9	51,8	0,49	0,21	-
15.07.2023	0,529	0	8,16	0	0	7,99	0	0	24	0	67,9	52,1	0,49	0,2	-
16.07.2023	0,561	0	8,726	0	0	8,545	0	0	24	0	67,8	52,2	0,49	0,21	-
17.07.2023	0,57	0	8,701	0	0	8,52	0	0	24	0	67,9	52	0,49	0,2	-
18.07.2023	0,526	0	8,024	0	0	7,858	0	0	24	0	67,9	52	0,49	0,2	-
19.07.2023	0,596	0	8,762	0	0	8,581	0	0	24	0	67,6	51,1	0,47	0,19	-
20.07.2023	0,54	0	8,054	0	0	7,888	0	0	24	0	67,5	51,2	0,47	0,2	-
21.07.2023	0,615	0	9,019	0	0	8,829	0	0	24	0	68,4	51,8	0,49	0,21	-
22.07.2023	0,553	0	8,691	0	0	8,511	0	0	24	0	67,8	52,4	0,48	0,2	-
23.07.2023	0,612	0	9,101	0	0	8,91	0	0	24	0	68,2	51,8	0,47	0,19	-
Итого:	16,826	0	257,338	0	0	251,996	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,019														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	1769,837	72356,696	0	1,49	70625,518	0	1,461	19219	42
23.07.2023	1786,662	72614,032	0	1,49	70877,515	0	1,461	19939	42

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 8:15:49