

#33498#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 01.10.2023 по 28.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Шиллера 6-18, Калининград  
6742

Заводской номер счётчика 00287472	Показания прибора, Гкал 28.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 01.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3049,424	3041,225	8.199

Подпись исполнителя



*счч от 10.23  
откл мет.*



#33497#

Отчёт за период с 01.10.2023 по 28.10.2023.

Номер абонента 6742  
 Порядковый номер 8683  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00287472  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 30.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTNг, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	23	32,2	-9,16	0,6	0,4
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	20,4	33,3	-12,85	0,6	0,4
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	19,6	30,4	-10,84	0,6	0,4
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	19,4	31,1	-11,76	0,6	0,4
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	19	28,4	-9,37	0,6	0,4
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	18,7	28,8	-10,1	0,6	0,4
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	18,4	28	-9,63	0,6	0,4
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	18	26,9	-8,95	0,6	0,4
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	17,7	27,2	-9,52	0,6	0,4
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	17,8	32,9	-15,06	0,6	0,4
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	47,8	49,9	-2,19	0,6	0,4
13.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,8	57,5	12,31	0,6	0,4
14.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,2	51,2	19,05	0,6	0,4
15.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,4	50,2	19,22	0,6	0,4
16.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70	50	20,01	0,6	0,4
17.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,2	49,4	20,74	0,6	0,4
18.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,5	49,3	20,21	0,6	0,4
19.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,1	48,5	21,62	0,6	0,4
20.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,7	49,3	23,37	0,6	0,4
21.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,2	49,6	22,6	0,6	0,4
22.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70	49,5	20,46	0,6	0,4
23.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70	49,9	20,08	0,6	0,4
24.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	69,8	49,3	20,49	0,6	0,4
25.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	70,2	49,2	20,99	0,6	0,4
26.10.2023	-	1,072	-0,002	50,9	50,51	49,74	49,94	-0,2	11	13	1	71,1	49,4	21,71	0,6	0,4
27.10.2023	-	2,37	-0,002	110,76	109,93	108,2	108,66	-0,46	24	0	0	72	49,9	22,12	0,6	0,4
28.10.2023	-	2,402	-0,012	110,76	110,13	108,16	108,86	-0,7	24	0	0	72,5	50	22,52	0,6	0,4
Итого:	-	5,844	-0,016	272,42	270,57	266,1	267,46	-1,36	59	589	-	50,72	42,64	8,08	0,6	0,4

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 59 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
01.10.2023	3041,225	94248,55	83150,71	91905,95	82251,62
28.10.2023	3049,424	94630,11	83529,88	92278,65	82626,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_