

#120575#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 27.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК  
Леонова 19а-19б, Калининград  
13

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>20103225      | Показания<br>прибора,<br>ГДж<br>23.03.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>ГДж<br>27.02.2025 | Разность<br>показаний,<br>ГДж | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 90,2                                       | 5,04                                          | 85.16                         | 20.34                          |

Подпись исполнителя



ИТЕЛ-Сервис  
МГК «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
18 03 2025

#120574#

Отчёт за период с 27.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13  
Порядковый номер 9278  
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)  
Заводской номер 20103225  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.03.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 28.02.2025 | -           | 3,49       | 0            | 40,102     | 0          | 0          | 39,223  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 48,6      | 0,44       | 0,43       |
| 01.03.2025 | -           | 3,527      | 0            | 39,818     | 0          | 0          | 38,912  | 0         | 0         | 24          | 0          | 71,3      | 49,6      | 0,44       | 0,43       |
| 02.03.2025 | -           | 3,57       | 0            | 40,053     | 0          | 0          | 39,153  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,8      | 49        | 0,44       | 0,43       |
| 03.03.2025 | -           | 3,55       | 0            | 40,55      | 0          | 0          | 39,653  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,2      | 48,8      | 0,44       | 0,43       |
| 04.03.2025 | -           | 3,407      | 0            | 40,866     | 0          | 0          | 39,971  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 49,5      | 0,44       | 0,43       |
| 05.03.2025 | -           | 3,572      | 0            | 41,451     | 0          | 0          | 40,539  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70        | 48,9      | 0,44       | 0,43       |
| 06.03.2025 | -           | 3,57       | 0            | 42,246     | 0          | 0          | 41,319  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,9      | 49,2      | 0,44       | 0,43       |
| 07.03.2025 | -           | 3,437      | 0            | 42,385     | 0          | 0          | 41,455  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 50        | 0,45       | 0,43       |
| 08.03.2025 | -           | 3,311      | 0            | 42,71      | 0          | 0          | 41,77   | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,9      | 51        | 0,45       | 0,43       |
| 09.03.2025 | -           | 3,502      | 0            | 42,97      | 0          | 0          | 42,023  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70        | 50,1      | 0,45       | 0,43       |
| 10.03.2025 | -           | 3,415      | 0            | 43,625     | 0          | 0          | 42,669  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 50,7      | 0,45       | 0,43       |
| 11.03.2025 | -           | 3,354      | 0            | 41,639     | 0          | 0          | 40,732  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,5      | 49,9      | 0,44       | 0,43       |
| 12.03.2025 | -           | 3,371      | 0            | 41,413     | 0          | 0          | 40,505  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 49,9      | 0,44       | 0,43       |
| 13.03.2025 | -           | 3,625      | 0            | 40,789     | 0          | 0          | 39,873  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,8      | 49,1      | 0,44       | 0,43       |
| 14.03.2025 | -           | 3,618      | 0            | 40,707     | 0          | 0          | 39,76   | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,1      | 50,4      | 0,44       | 0,43       |
| 15.03.2025 | -           | 3,702      | 0            | 40,833     | 0          | 0          | 39,85   | 0         | 0         | 24          | 0          | 73,6      | 51,4      | 0,44       | 0,43       |
| 16.03.2025 | -           | 3,823      | 0            | 40,863     | 0          | 0          | 39,883  | 0         | 0         | 24          | 0          | 73,4      | 50,5      | 0,44       | 0,43       |
| 17.03.2025 | -           | 3,773      | 0            | 40,268     | 0          | 0          | 39,283  | 0         | 0         | 24          | 0          | 74,2      | 51,3      | 0,44       | 0,43       |
| 18.03.2025 | -           | 3,758      | 0            | 40,881     | 0          | 0          | 39,929  | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,2      | 49,7      | 0,44       | 0,43       |
| 19.03.2025 | -           | 3,608      | 0            | 40,624     | 0          | 0          | 39,72   | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,4      | 48,7      | 0,44       | 0,43       |
| 20.03.2025 | -           | 3,534      | 0            | 41,009     | 0          | 0          | 40,107  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,1      | 49,1      | 0,44       | 0,43       |
| 21.03.2025 | -           | 3,532      | 0            | 41,894     | 0          | 0          | 40,969  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70,1      | 49,5      | 0,44       | 0,43       |
| 22.03.2025 | -           | 3,463      | 0            | 41,937     | 0          | 0          | 41,013  | 0         | 0         | 24          | 0          | 70        | 49,8      | 0,44       | 0,43       |
| 23.03.2025 | -           | 3,647      | 0            | 42,217     | 0          | 0          | 41,291  | 0         | 0         | 24          | 0          | 69,8      | 48,7      | 0,44       | 0,43       |
| Итого:     | -           | 85,159     | 0            | 991,85     | 0          | 0          | 969,602 | 0         | 0         | 576         | 0          | 70,72     | 49,72     | 0,44       | 0,43       |

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q,<br>ГДж | V1, м3   | V2,<br>м3 | V3,<br>м3 | M1, т    | M2,<br>т | M3,<br>т | TNar,<br>ч | Ttn,<br>ч |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 27.02.2025 | 5,04      | 59,286   | 0         | 0         | 57,985   | 0        | 0        | 35         | 338       |
| 23.03.2025 | 90,2      | 1051,136 | 0         | 0         | 1027,587 | 0        | 0        | 611        | 338       |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения