

#126833#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Гайдара 96, г.Калининград
5670
3990
ТЭМ-104
1444312
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,966	172,031	171,438	0	168,109	169,609	0	23,99	23,99	0	0	71,5	48	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	3,789	174,047	172,969	0	170,094	171,016	0	24	24	0	0	71,6	49,4	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	3,734	161,547	161,125	0	157,891	159,406	0	23,99	23,99	0	0	71,4	47,8	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	3,896	170,375	169,969	0	166,516	168,141	0	24	24	0	0	71,4	48,1	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	3,366	146,391	145,688	0	143,062	144,141	0	23,99	23,99	0	0	71,4	48	0	9,1	5,1	0,1	8,9
29.03.2025	3,203	140,828	140,219	0	137,656	138,719	0	24	24	0	0	71,3	48,1	0	9,1	5,1	0,1	9,9
30.03.2025	3,713	161,906	161,312	0	158,25	159,578	0	24	24	0	0	71,3	47,9	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	3,776	164,406	163,922	0	160,688	162,172	0	24	24	0	0	71,3	47,9	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	4,031	176,266	175,844	0	172,281	173,953	0	24	24	0	0	71,4	48,1	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	3,265	141,969	141,188	0	138,75	139,688	0	23	23	0	0	71,3	47,9	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	3,187	139,562	138,844	0	136,438	137,359	0	24	24	0	0	71,1	47,8	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	3,391	146,562	145,797	0	143,25	144,266	0	24	24	0	0	71,4	47,8	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	4,359	191,953	191,344	0	187,516	189,203	0	24	24	0	0	72,2	49	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	4,958	211,406	210,125	0	206,25	207,625	0	24	24	0	0	74,5	50,5	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	4,35	185,547	184,609	0	181,141	182,531	0	23,98	23,98	0	0	73,2	49,3	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	4,08	176,391	175,656	0	172,359	173,766	0	22,96	22,96	0	0	71,8	48,2	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	4,045	176,516	175,609	0	172,516	173,719	0	24	24	0	0	71,5	48,1	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	4,457	199,375	198,453	0	194,781	196,203	0	24	24	0	0	72,1	49,3	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	3,287	142,078	141,375	0	138,859	139,875	0	18,32	18,32	0	0	71,4	47,8	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	3,685	162,719	161,844	0	159,016	160,078	0	23,97	23,97	0	0	71,6	48,5	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	3,014	134,406	133,391	0	131,375	131,938	0	23,99	23,99	0	0	71,2	48,4	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	2,695	118,359	116,969	0	115,688	115,734	0	24	24	0	0	71,2	48	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	2,147	104,516	102,875	0	102,188	101,656	0	23,99	23,99	0	0	70,9	50	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	2,689	119,719	118,406	0	117,016	117,141	0	24	24	0	0	71,1	48,2	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	1,265	82,016	79,906	0	80,203	78,781	0	23,99	23,99	0	0	70,8	55,1	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	1,113	75,812	73,766	0	74,125	72,703	0	24	24	0	0	70,5	55,6	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	1,28	83,875	82,219	0	82,016	81,062	0	23,99	23,99	0	0	70,7	55,2	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	1,187	80,312	78,672	0	78,547	77,562	0	23,99	23,99	0	0	70,3	55,3	0	9,1	5,1	0	-
21.04.2025	1,104	81,344	79,688	0	79,625	78,578	0	24	24	0	0	68,6	54,9	0	9,1	5,1	0	-
22.04.2025	1,132	76,562	74,938	0	74,875	73,859	0	23,99	23,99	0	0	70,6	55,6	0	9,1	5,1	0	-
23.04.2025	1,115	77,453	75,703	0	75,734	74,609	0	24	24	0	0	70,5	55,9	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	95,279	4376,249	4343,863	0	4276,815	4294,671	0	736,14	736,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,279																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

736,14

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3443,971	154095,281	152808,312	0	150442,406	150997,625	0	27491,17	0,09
23.04.2025	3539,249	158471,531	157152,172	0	154719,219	155292,297	0	28227,31	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:19:37