

#118166#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 28.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Барнальская 1-3, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 20103222	Показания прибора, ГДж 28.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2869,448	2850,989	18.459	4.409

Подпись исполнителя



с 01.03.25 не пб.

#118165#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 28.02.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 9282
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103222
Номер системы 1
Отчёт сформирован 12.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	3,935	0	34,17	0	0	33,356	0	0	24	0	73,1	44,9	0,34	0,26
25.02.2025	-	3,645	0	32,658	0	0	31,925	0	0	24	0	70,7	43,4	0,34	0,23
26.02.2025	-	3,727	0	34,77	0	0	33,989	0	0	24	0	70,7	44,6	0,35	0,29
27.02.2025	-	3,585	0	34,978	0	0	34,223	0	0	24	0	69,1	44,1	0,35	0,25
28.02.2025	-	3,567	0	33,825	0	0	33,086	0	0	24	0	69,6	43,9	0,34	0,24
Итого:	-	18,459	0	170,401	0	0	166,579	0	0	120	0	70,64	44,18	0,34	0,25

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2850,989	28462,27	0	0	27779,988	0	0	32256	587
28.02.2025	2869,448	28632,67	0	0	27946,567	0	0	32376	587

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения