

#83853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Берёзовая 10-24, Калининград
6954
9298
ТВ7 (АСЦП)
20103623
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
10.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	22,7	0,16	0,1	18,6
11.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,5	0,17	0,11	12,5
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,2	0,17	0,11	11,3
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,5	0,16	0,11	12,7
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,6	17,7	0,16	0,11	11,2
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,1	17,5	0,16	0,11	10,6
16.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	17,3	0,16	0,11	8,2
17.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	17	0,16	0,11	4
18.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	18,2	0,14	0,09	5,1
19.04.2024	4,766	0	77,681	0	0	76,578	0	0	24	0	55,5	40,7	0,29	0,22	4,7
20.04.2024	8,836	0	160,961	0	0	158,611	0	0	24	0	56,3	43	0,43	0,35	4,2
21.04.2024	9,06	0	162,658	0	0	160,225	0	0	24	0	56,9	43,4	0,43	0,35	3,6
22.04.2024	8,99	0	161,64	0	0	159,25	0	0	24	0	56,7	43,2	0,43	0,35	3,7
23.04.2024	9,009	0	162,146	0	0	159,718	0	0	24	0	57	43,6	0,42	0,35	3,1
24.04.2024	8,718	0	161,376	0	0	158,987	0	0	24	0	56,6	43,5	0,43	0,35	2,9
25.04.2024	8,891	0	163,925	0	0	161,427	0	0	24	0	57,4	44,2	0,43	0,35	4,9
26.04.2024	8,413	0	160,34	0	0	157,95	0	0	24	0	56,8	44,1	0,43	0,35	6,4
27.04.2024	7,981	0	158,27	0	0	155,946	0	0	24	0	56,3	44,1	0,42	0,35	7,8
28.04.2024	7,8	0	159,294	0	0	156,965	0	0	24	0	56,3	44,5	0,43	0,35	12,1
29.04.2024	7,782	0	160,875	0	0	158,425	0	0	24	0	57,3	45,6	0,43	0,35	14,6
30.04.2024	7,594	0	159,791	0	0	157,343	0	0	24	0	57,6	46,1	0,43	0,35	16,9
01.05.2024	6,648	0	146,221	0	0	143,965	0	0	24	0	57,8	46,8	0,41	0,33	16,1
02.05.2024	0,012	0	0,515	0	0	0,512	0	0	24	0	34,9	29,4	0,17	0,11	-
Итого:	104,5	0	1995,693	0	0	1965,902	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,959														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.04.2024	4958,996	85789,631	0	0	84448,637	0	0	24257	90
02.05.2024	5063,496	87785,325	0	0	86414,536	0	0	24809	90

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 10:28:32