

# #126075#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Попечительский Совет Еврейской общины, КРОО  
Октябрьская 1а, Калининград (Синагога)  
9407  
ТВ7 (АСЦП)  
19086458  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,26	0	33,89	0	0	33,162	0	0	24	0	69,2	45,7	0,57	0,39	4,4
22.03.2025	3,284	0	34,935	0	0	34,18	0	0	24	0	69,4	46,5	0,55	0,39	5,6
23.03.2025	3,061	0	30,962	0	0	30,301	0	0	24	0	69	44,9	0,56	0,39	5,7
24.03.2025	3,837	0	39,838	0	0	38,96	0	0	22	2	70	46,5	0,55	0,39	6,8
25.03.2025	3,619	0	39,115	0	0	38,251	0	0	24	0	70,2	47,6	0,55	0,39	5,5
26.03.2025	3,415	0	35,29	0	0	34,539	0	0	24	0	68,8	45,2	0,56	0,39	4,4
27.03.2025	3,726	0	38,545	0	0	37,713	0	0	24	0	69,4	45,9	0,55	0,39	6,9
28.03.2025	2,841	0	30,009	0	0,001	29,374	0	0,001	24	0	68,6	45,5	0,57	0,39	5,7
29.03.2025	2,139	0	23,451	0	0	22,984	0	0	24	0	66,5	44,3	0,57	0,39	8,9
30.03.2025	2,854	0	29,746	0	0	29,132	0	0	24	0	67,7	44,3	0,56	0,38	9,9
31.03.2025	3,478	0	35,891	0	0	35,119	0	0	24	0	69,2	45,6	0,56	0,39	6,8
01.04.2025	3,613	0	37,877	0	0	37,052	0	0	24	0	69,7	46,4	0,55	0,39	5,9
02.04.2025	3,186	0	33,675	0	0	32,955	0	0	24	0	68,9	45,8	0,57	0,38	-
03.04.2025	2,697	0	29,306	0	0	28,702	0	0	24	0	67,6	45,2	0,58	0,38	-
04.04.2025	2,704	0	30,644	0	0	30,034	0	0	24	0	66,3	44,9	0,57	0,39	-
05.04.2025	3,111	0	33,73	0	0	33,036	0	0	24	0	67,5	45	0,52	0,39	-
06.04.2025	4,303	0	50,285	0	0	49,193	0	0	24	0	69,4	48,6	0,5	0,39	-
07.04.2025	4,083	0	47,631	0	0	46,589	0	0	24	0	69,8	48,9	0,51	0,39	-
08.04.2025	3,918	0	45,279	0	0	44,313	0	0	24	0	68,9	47,8	0,52	0,39	-
09.04.2025	3,801	0	44,431	0	0	43,482	0	0	24	0	68,9	48	0,53	0,39	-
10.04.2025	4,128	0	50,334	0	0	49,245	0	0	24	0	69,4	49,4	0,52	0,39	-
11.04.2025	3,56	0	40,991	0	0	40,128	0	0	24	0	68,4	47,3	0,54	0,39	-
12.04.2025	3,065	0	36,116	0	0,001	35,363	0	0,001	24	0	68,1	47,5	0,55	0,39	-
13.04.2025	2,088	0	24,08	0	0	23,611	0	0	24	0	65,6	44,5	0,57	0,39	-
14.04.2025	1,795	0	22,333	0	0	21,911	0	0	24	0	64,4	44,9	0,54	0,38	-
15.04.2025	1,789	0	23,228	0	0	22,79	0	0	24	0	64,3	45,5	0,46	0,36	-
16.04.2025	1,899	0	23,58	0	0	23,132	0	0	24	0	64,6	45	0,47	0,36	-
17.04.2025	1,833	0	23,834	0	0	23,386	0	0	24	0	64,2	45,5	0,44	0,34	-
18.04.2025	1,222	0	24,256	0	0	23,825	0	0	24	0	62,3	50,1	0,48	0,34	-
19.04.2025	0,646	0	22,243	0	0	21,86	0	0	24	0	61,3	54,3	0,48	0,33	-
20.04.2025	0,654	0	22,276	0	0	21,891	0	0	24	0	61,4	54,3	0,47	0,34	-
Итого:	89,609	0	1037,801	0	0,002	1016,213	0	0,002	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,403														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1414,107	21348,916	0	0,637	20197,188	0	0,626	12314	536
20.04.2025	1503,714	22386,717	0	0,639	21213,399	0	0,628	13056	538

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2025 8:07:59