

#120978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Хозяин, ООО, УК  
Баграмяна 36, Калининград  
6323  
ТВ7 (ASCII)  
14014655  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 3,411   | 0         | 33,752  | 0       | 0       | 32,98  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 47     | 0,57    | 0,35    | -           |
| 25.02.2025 | 3,338   | 0         | 35,245  | 0       | 0       | 34,48  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 46,5   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 26.02.2025 | 3,024   | 0         | 31,887  | 0       | 0       | 31,198 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 46,2   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 27.02.2025 | 2,866   | 0         | 31,819  | 0       | 0       | 31,161 | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 45,8   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 28.02.2025 | 3,131   | 0         | 33,185  | 0       | 0       | 32,486 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 45,4   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 01.03.2025 | 3,28    | 0         | 34,816  | 0       | 0       | 34,038 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 47,6   | 0,57    | 0,35    | -           |
| 02.03.2025 | 3,062   | 0         | 32,055  | 0       | 0       | 31,344 | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 47     | 0,57    | 0,35    | -           |
| 03.03.2025 | 2,974   | 0         | 31,831  | 0       | 0       | 31,161 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 45,6   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 04.03.2025 | 2,775   | 0         | 29,413  | 0       | 0       | 28,804 | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 44,8   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 05.03.2025 | 2,59    | 0         | 27,509  | 0       | 0       | 26,951 | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 44,1   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 06.03.2025 | 2,453   | 0         | 26,15   | 0       | 0       | 25,62  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67     | 44,2   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 07.03.2025 | 2,501   | 0         | 27,417  | 0       | 0,036   | 26,859 | 0      | 0,036  | 24       | 0       | 67,1   | 45     | 0,55    | 0,36    | -           |
| 08.03.2025 | 2,326   | 0,006     | 26,754  | 0       | 0       | 26,215 | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 45,6   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 09.03.2025 | 2,229   | 0         | 25,372  | 0       | 0       | 24,864 | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 45,1   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 10.03.2025 | 2,036   | 0         | 22      | 0       | 0       | 21,56  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 44     | 0,57    | 0,36    | -           |
| 11.03.2025 | 2,822   | 0         | 29,506  | 0       | 0,07    | 28,897 | 0      | 0,069  | 24       | 0       | 67,6   | 44,4   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 12.03.2025 | 2,677   | 0,013     | 28,416  | 0       | 0       | 27,824 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68     | 45     | 0,57    | 0,36    | -           |
| 13.03.2025 | 2,856   | 0         | 29,298  | 0       | 0       | 28,655 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 46,1   | 0,56    | 0,35    | -           |
| 14.03.2025 | 3,049   | 0         | 30,166  | 0       | 0,057   | 29,472 | 0      | 0,056  | 24       | 0       | 71,8   | 47,2   | 0,56    | 0,35    | -           |
| 15.03.2025 | 3,105   | 0,011     | 31,316  | 0       | 0       | 30,586 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,2   | 48     | 0,57    | 0,35    | -           |
| 16.03.2025 | 3,003   | 0         | 30,771  | 0       | 0       | 30,052 | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,4   | 48,6   | 0,57    | 0,35    | -           |
| 17.03.2025 | 3,354   | 0         | 33,157  | 0       | 0       | 32,366 | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 48,5   | 0,56    | 0,35    | -           |
| 18.03.2025 | 3,023   | 0         | 29,837  | 0       | 0,079   | 29,157 | 0      | 0,078  | 24       | 0       | 71,4   | 46,8   | 0,56    | 0,35    | -           |
| 19.03.2025 | 2,877   | 0,014     | 29,402  | 0       | 0       | 28,769 | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 45,4   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 20.03.2025 | 2,749   | 0         | 29,417  | 0       | 0       | 28,796 | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 45,6   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 21.03.2025 | 2,603   | 0         | 28,207  | 0       | 0       | 27,639 | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 44,3   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 22.03.2025 | 2,417   | 0         | 26,556  | 0       | 0,041   | 26,008 | 0      | 0,041  | 24       | 0       | 67,7   | 45,6   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 23.03.2025 | 2,387   | 0,007     | 26,47   | 0       | 0       | 25,938 | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 44,7   | 0,56    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 78,918  | 0         | 831,724 | 0       | 0,283   | 813,88 | 0      | 0,28   | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,849  |           |         |         |         |        |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 1787,671 | 21303,016 | 0      | 0,112  | 20816,453 | 0     | 0,111 | 19805   | 504    |
| 23.03.2025 | 1866,589 | 22134,737 | 0      | 0,395  | 21630,335 | 0     | 0,391 | 20477   | 504    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 8:55:34