

#28523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Промсвязьбанк, ПАО
Адрес потребителя Барнаульская 4, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 2976
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1242163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,045	4,254	4,242	4,199	4,203	24	24	0	0	53	42,4	9	5,1	-
22.07.2023	0,039	4,391	4,359	4,336	4,324	24	24	0	0	52,3	43,4	9	5,1	-
23.07.2023	0,033	4,453	4,414	4,395	4,371	24	24	0	0	52,4	44,9	9	5,1	-
24.07.2023	0,045	4,188	4,145	4,137	4,113	24	24	0	0	52,7	41,8	9	5,1	-
25.07.2023	0,045	4,207	4,16	4,156	4,125	24	24	0	0	52,6	42	9	5,1	-
26.07.2023	0,046	4,621	4,566	4,562	4,527	24	24	0	0	52,8	42,8	9	5,1	-
27.07.2023	0,046	4,355	4,301	4,297	4,266	24	24	0	0	52,8	42	9	5,1	-
28.07.2023	0,044	4,332	4,262	4,277	4,227	24	24	0	0	52,6	42,5	9	5,1	-
29.07.2023	0,038	4,523	4,449	4,465	4,41	24	24	0	0	52,7	44,2	9	5,1	-
30.07.2023	0,031	4,164	4,066	4,113	4,027	24	24	0	0	51,9	44,3	9	5,1	-
31.07.2023	0,046	4,258	4,164	4,203	4,133	24	24	0	0	52,8	42	9	5,1	-
01.08.2023	0,044	4,227	4,141	4,176	4,105	24	24	0	0	52,9	42,5	9	5,1	-
02.08.2023	0,046	4,367	4,273	4,309	4,242	24	24	0	0	52,5	41,9	9	5,1	-
03.08.2023	0,027	3,133	3,074	3,094	3,047	17,41	17,41	0	0	51,8	43,2	9	5,1	-
04.08.2023	0,035	3,754	3,703	3,711	3,668	21,48	21,48	0	0	52,2	42,9	9	5,1	-
05.08.2023	0,032	4,125	4,066	4,07	4,031	24	24	0	0	52	44,2	9	5,1	-
06.08.2023	0,031	4,109	4,039	4,062	4,004	24	24	0	0	51,5	43,8	9	5,1	-
07.08.2023	0,044	4,594	4,523	4,535	4,488	24	24	0	0	52,2	42,4	9	5,1	-
08.08.2023	0,048	4,906	4,852	4,844	4,809	24	24	0	0	52,7	43	9	5,1	-
09.08.2023	0,049	4,703	4,633	4,645	4,594	24	24	0	0	52,8	42,2	9	5,1	-
10.08.2023	0,049	4,82	4,766	4,758	4,727	24	24	0	0	52,8	42,7	9	5,1	-
11.08.2023	0,045	4,594	4,523	4,535	4,484	24	24	0	0	52,3	42,5	9	5,1	-
12.08.2023	0,039	4,879	4,816	4,816	4,773	24	24	0	0	52,4	44,3	9	5,1	-
13.08.2023	0,031	4,285	4,219	4,234	4,184	24	24	0	0	51,6	44,2	9	5,1	-
14.08.2023	0,045	4,449	4,391	4,395	4,352	24	24	0	0	52,4	42,1	9	5,1	-
15.08.2023	0,043	4,602	4,539	4,543	4,5	24	24	0	0	52,7	43,4	9	5,1	-
16.08.2023	0,044	4,23	4,168	4,176	4,133	24	24	0	0	53	42,6	9	5,1	-
17.08.2023	0,045	4,215	4,141	4,16	4,109	24	24	0	0	52,6	41,9	9	5,1	-
18.08.2023	0,041	4,281	4,211	4,227	4,172	24	24	0	0	52,7	43,1	9	5,1	-
19.08.2023	0,036	4,25	4,168	4,199	4,133	24	24	0	0	52,2	43,9	9	5,1	-
20.08.2023	0,029	3,996	3,91	3,945	3,875	24	24	0	0	51,8	44,5	9	5,1	-
Итого:	1,261	134,265	132,284	132,574	131,156	734,89	734,89	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,261													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 734,89

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	830,336	39216,344	39525,395	38260,246	39010,789	25588,76	0,02
20.08.2023	831,598	39350,609	39657,68	38392,82	39141,945	26323,64	0,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:38:21