

#126062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград

5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,621	27,655	27,196	27,115	26,928	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0,9	0,6	5,5
25.03.2025	0,658	34,416	33,947	33,751	33,566	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,9	0,6	4,4
26.03.2025	0,623	26,101	25,626	25,598	25,393	24	24	0	0	0	0	0	65	45	0,9	0,6	6,9
27.03.2025	0,664	29,685	29,177	29,114	28,896	24	24	0	0	0	0	0	65	46	0,9	0,6	5,7
28.03.2025	0,574	22,128	21,704	21,698	21,518	24	24	0	0	0	0	0	66	43	0,9	0,6	8,9
29.03.2025	0,502	21,623	21,262	21,212	21,063	24	24	0	0	0	0	0	65	45	0,9	0,6	9,9
30.03.2025	0,541	23,261	22,922	22,81	22,705	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	6,8
31.03.2025	0,575	25,052	24,685	24,566	24,448	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0,9	0,6	5,9
01.04.2025	0,619	27,998	27,603	27,454	27,327	24	24	0	0	0	0	0	66	46	0,9	0,6	-
02.04.2025	0,566	23,922	23,539	23,46	23,32	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
03.04.2025	0,443	16,61	16,322	16,288	16,186	24	24	0	0	0	0	0	66	42	0,9	0,6	-
04.04.2025	0,524	21,226	20,877	20,819	20,695	24	24	0	0	0	0	0	65	44	0,9	0,6	-
05.04.2025	0,614	27,186	26,79	26,619	26,497	24	24	0	0	0	0	0	68	48	0,9	0,6	-
06.04.2025	0,63	28,166	27,778	27,544	27,446	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
07.04.2025	0,65	26,442	26,07	25,864	25,784	24	24	0	0	0	0	0	70	49	0,9	0,6	-
08.04.2025	0,674	28,696	28,325	28,107	28,034	24	24	0	0	0	0	0	68	47	0,9	0,6	-
09.04.2025	0,642	29,533	29,193	28,927	28,87	24	24	0	0	0	0	0	68	49	0,9	0,6	-
10.04.2025	0,668	32,007	31,632	31,343	31,267	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6	-
11.04.2025	0,616	25,697	25,336	25,184	25,09	24	24	0	0	0	0	0	67	46	0,9	0,6	-
12.04.2025	0,549	28,153	27,865	27,602	27,552	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,9	0,6	-
13.04.2025	0,378	16,077	15,835	15,772	15,69	24	24	0	0	0	0	0	65	44	0,9	0,6	-
14.04.2025	0,352	11,694	11,466	11,475	11,392	24	24	0	0	0	0	0	64	38	0,9	0,6	-
15.04.2025	0,298	9,88	9,731	9,692	9,665	24	24	0	0	0	0	0	65	39	0,9	0,6	-
16.04.2025	0,273	11,007	10,918	10,825	10,844	24	24	0	0	0	0	0	60	39	0,9	0,6	-
17.04.2025	0,085	4,754	4,743	4,687	4,709	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
18.04.2025	0,09	5,154	5,155	5,085	5,118	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
19.04.2025	0,089	4,914	4,903	4,846	4,869	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
20.04.2025	0,059	3,98	3,973	3,926	3,939	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
21.04.2025	0,08	5,039	5,021	4,97	4,983	24	24	0	0	0	0	0	54	41	0,9	0,6	-
22.04.2025	0,1	5,271	5,243	5,198	5,207	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
23.04.2025	0,104	5,371	5,347	5,297	5,31	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
Итого:	13,861	608,698	600,184	596,848	594,311	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,92																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	380,237	14419,108	14214,142	14119,077	14081,123	24290,49	0
23.04.2025	394,098	15027,808	14814,327	14715,925	14675,435	25034,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:24:23