

#130692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хозяин, ООО, УК
Баграмяна 14, Калининград
5603
ТЭСМА-106
3060393
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,084	5,078	5,069	5,009	5,031	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
25.04.2025	0,105	5,464	5,46	5,388	5,423	24	24	0	0	0	0	0	55	38	0,9	0,6	-
26.04.2025	0,091	5,426	5,424	5,351	5,383	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
27.04.2025	0,076	5,048	5,044	4,979	5,004	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
28.04.2025	0,08	5,229	5,216	5,157	5,175	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
29.04.2025	0,086	5,102	5,104	5,031	5,066	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
30.04.2025	0,103	4,885	4,883	4,814	4,852	24	24	0	0	0	0	0	56	38	0,9	0,6	-
01.05.2025	0,085	4,635	4,631	4,57	4,597	24	24	0	0	0	0	0	56	40	0,9	0,6	-
02.05.2025	0,096	4,73	4,718	4,662	4,686	24	24	0	0	0	0	0	56	38	0,9	0,6	-
03.05.2025	0,075	4,539	4,535	4,477	4,501	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
04.05.2025	0,057	4,24	4,254	4,183	4,218	24	24	0	0	0	0	0	55	43	0,9	0,6	-
05.05.2025	0,089	4,617	4,617	4,551	4,585	24	24	0	0	0	0	0	56	39	0,9	0,6	-
06.05.2025	0,09	4,678	4,675	4,611	4,642	24	24	0	0	0	0	0	56	39	0,9	0,6	-
07.05.2025	0,085	4,576	4,563	4,514	4,532	24	24	0	0	0	0	0	55	39	0,9	0,6	-
08.05.2025	0,092	5,408	5,39	5,333	5,349	24	24	0	0	0	0	0	55	40	0,9	0,6	-
09.05.2025	0,067	4,225	4,229	4,165	4,195	24	24	0	0	0	0	0	56	42	0,9	0,6	-
10.05.2025	0,068	4,35	4,345	4,289	4,311	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
11.05.2025	0,069	4,354	4,351	4,293	4,316	24	24	0	0	0	0	0	55	42	0,9	0,6	-
12.05.2025	0,098	4,915	4,9	4,846	4,866	24	24	0	0	0	0	0	56	38	0,9	0,6	-
13.05.2025	0,087	4,629	4,606	4,563	4,573	24	24	0	0	0	0	0	56	40	0,9	0,6	-
14.05.2025	0,043	3,35	3,356	3,312	3,332	24	24	0	0	0	0	0	49	40	0,9	0,6	-
15.05.2025	0,088	5,682	5,679	5,604	5,634	24	24	0	0	0	0	0	55	41	0,9	0,6	-
16.05.2025	0,035	2,14	2,13	2,111	2,113	24	24	0	0	0	0	0	53	42	0,9	0,6	-
17.05.2025	0,077	6,79	6,77	6,707	6,715	24	24	0	0	0	0	19	52	42	0,9	0,6	-
18.05.2025	0,066	4,627	4,6	4,562	4,561	24	24	0	0	0	0	0	56	43	0,9	0,6	-
19.05.2025	0,096	5,029	4,992	4,957	4,957	24	24	0	0	0	0	0	56	40	0,9	0,6	-
20.05.2025	0,102	5,026	5,001	4,953	4,966	24	24	0	0	0	0	0	56	39	0,9	0,6	-
21.05.2025	0,098	4,976	4,943	4,904	4,909	24	24	0	0	0	0	0	56	39	0,9	0,6	-
22.05.2025	0,093	4,941	4,911	4,87	4,875	24	24	0	0	0	0	0	56	40	0,9	0,6	-
23.05.2025	0,093	4,938	4,916	4,867	4,88	24	24	0	0	0	0	0	56	40	0,9	0,6	-
Итого:	2,474	143,627	143,312	141,633	142,247	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,128																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	394,098	15027,808	14814,327	14715,925	14675,435	25034,49	0
23.05.2025	396,572	15171,434	14957,639	14857,558	14817,68	25754,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:44:37