

#124737#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АМ Менеджмент, ООО
Московский пр-т 242, Калининград

Заводской номер счётчика 20117310	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2562,601	2485,242	77.359	18.477

Подпись исполнителя _____



#124736#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9570
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20117310
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68	50,8	0,53 0,29
22.03.2025	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,9	52	0,53 0,29
23.03.2025	5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	67,1	49,1	0,53 0,29
24.03.2025	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,4	48,1	0,53 0,29
25.03.2025	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,5	49,1	0,53 0,29
26.03.2025	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,3	50,2	0,53 0,29
27.03.2025	6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	68,4	46,4	0,53 0,29
27.03.2025	5,7	1,513	0	21,313	21,127	0	20,86	20,867	0	0	1	68,7	51,4	0,52	0,35
28.03.2025	5,7	3,309	0	47,164	47,396	0	46,164	46,812	0	11	13	68,7	51,6	0,52	0,41
29.03.2025	8,9	2,705	0	41,045	41,075	0	40,18	40,549	0	24	0	68,5	52,4	0,52	0,41
30.03.2025	9,9	2,494	0	40,635	40,586	0	39,777	40,047	0	24	0	68,4	53,5	0,51	0,41
31.03.2025	6,8	1,499	0	29,831	29,867	0	29,205	29,431	0	24	0	68,2	55,9	0,51	0,4
01.04.2025	5,9	3,708	0	47,081	47,261	0	46,088	46,724	0	24	0	68,4	49,2	0,51	0,41
02.04.2025	-	5,548	0	73,503	73,916	0	71,946	73,05	0	24	0	68,6	50,2	0,5	0,4
03.04.2025	-	3,525	0	45,938	46,629	0	44,938	46,065	0	24	0	69,6	50,9	0,5	0,39
04.04.2025	-	3,244	0	43,611	44,02	0	42,646	43,465	0	24	0	70,2	52,1	0,5	0,39
05.04.2025	-	4,572	0	52,388	52,564	0	51,2	51,957	0	24	0	71,1	49,8	0,48	0,39
06.04.2025	-	6,039	0	59,958	59,871	0	58,531	59,219	0	24	0	73,1	48,5	0,48	0,39
07.04.2025	-	6,14	0	67,772	67,599	0	66,176	66,792	0	24	0	72,7	50,6	0,48	0,39
08.04.2025	-	5,656	0	61,966	61,83	0	60,587	61,168	0	24	0	70,3	48,1	0,48	0,38
09.04.2025	-	5,635	0	61,71	61,638	0	60,346	60,983	0	24	0	70,2	47,9	0,49	0,39
10.04.2025	-	5,933	0	62,452	62,192	0	61,043	61,534	0	24	0	71	47,8	0,49	0,39
11.04.2025	-	5,515	0	60,165	59,862	0	58,827	59,222	0	24	0	70,4	48	0,49	0,39
12.04.2025	-	3,979	0	49,142	49,018	0	48,048	48,433	0	24	0	70,4	50,7	0,5	0,39
13.04.2025	-	2,772	0	39,381	39,351	0	38,501	38,829	0	24	0	70,6	53,4	0,51	0,39
14.04.2025	-	1,409	0	27,185	27,236	0	26,582	26,815	0	24	0	70,4	57,7	0,51	0,38
15.04.2025	-	0,418	0	18,53	18,75	0	18,12	18,392	0	24	0	70,2	64,7	0,48	0,35
16.04.2025	-	0,409	0	19,239	19,59	0	18,823	19,221	0	24	0	69,3	64,1	0,47	0,33
17.04.2025	-	0,377	0	18,616	18,91	0	18,209	18,546	0	24	0	69,8	64,9	0,47	0,33
18.04.2025	-	0,352	0	18,058	18,282	0	17,661	17,927	0	24	0	70	65,2	0,46	0,33
19.04.2025	-	0,317	0	17,58	18,031	0	17,2	17,685	0	24	0	69,2	64,9	0,45	0,32
20.04.2025	-	0,292	0	16,691	18,167	0	16,331	17,816	0	24	0	69,2	65	0,46	0,33
Итого:	6,4	77,36	0	1040,954	1044,768	0	1017,989	1031,549	0	563	182	69,52	53,26	0,5	0,36

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 563 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2485,242	30125,151	30636,949	0	29410,346	30239,931	0	23120	97
20.04.2025	2562,601	31166,105	31681,717	0	30428,335	31271,482	0	23707	254

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения