

#120966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	12,728	0,001	137,864	0	0,003	134,655	0	0,003	24	0	72,3	49,7	0,52	0,39	-
25.02.2025	13,132	0,001	156,806	0	0,004	153,291	0	0,004	24	0	70,7	50,3	0,51	0,39	-
26.02.2025	11,931	0,001	133,946	0	0	130,992	0	0	24	0	70,2	48,5	0,52	0,38	-
27.02.2025	11,446	0	128,215	0	0,001	125,4	0	0,001	24	0	70	48,2	0,53	0,38	-
28.02.2025	12,183	0	141,36	0	0,003	138,258	0	0,003	24	0	69,9	48,9	0,52	0,38	-
01.03.2025	13,255	0,001	153,833	0	0	150,328	0	0	24	0	71,4	50,4	0,52	0,39	-
02.03.2025	12,777	0	140,587	0	0,008	137,423	0	0,008	24	0	70,9	48,7	0,52	0,38	-
03.03.2025	11,358	0,001	128,586	0	0,004	125,767	0	0,004	24	0	70	48,5	0,53	0,38	-
04.03.2025	11,168	0,001	123,03	0	0,006	120,357	0	0,006	24	0	69,5	47,4	0,53	0,38	-
05.03.2025	10,21	0,001	112,806	0	0,014	110,359	0	0,014	24	0	69,5	47,5	0,53	0,37	-
06.03.2025	9,761	0,002	122,774	0	0,012	120,118	0	0,012	24	0	69,4	50,1	0,54	0,37	-
07.03.2025	9,93	0,002	130,526	0	0,015	127,682	0	0,015	24	0	69,6	51,1	0,54	0,37	-
08.03.2025	10,472	0,003	149,758	0	0,007	146,484	0	0,007	24	0	69,8	52,8	0,54	0,37	-
09.03.2025	10,5	0,001	136,822	0	0,011	133,818	0	0,011	24	0	69,9	51,2	0,54	0,37	-
10.03.2025	9,163	0,002	140,73	0	0,008	137,664	0	0,008	24	0	69,7	53,8	0,55	0,37	-
11.03.2025	10,942	0,002	133,842	0	0,001	130,946	0	0,001	24	0	69,4	49,5	0,53	0,37	-
12.03.2025	10,728	0	122,961	0	0,009	120,284	0	0,009	24	0	69,6	48,4	0,53	0,37	-
13.03.2025	11,536	0,002	128,509	0	0,01	125,648	0	0,01	24	0	70,5	48,6	0,51	0,38	-
14.03.2025	11,948	0,002	132,83	0	0,002	129,742	0	0,002	24	0	72,1	50,2	0,52	0,38	-
15.03.2025	12,602	0	151,894	0	0,007	148,216	0	0,007	24	0	73,8	53,6	0,52	0,39	-
16.03.2025	12,675	0,002	135,853	0	0	132,6	0	0	24	0	73,4	50,6	0,53	0,38	-
17.03.2025	12,714	0	138,872	0	0,003	135,484	0	0,003	24	0	74,2	51,8	0,52	0,39	-
18.03.2025	12,046	0,001	130,254	0	0	127,209	0	0	24	0	72,4	49,8	0,53	0,38	-
19.03.2025	11,469	0	133,951	0	0,012	130,974	0	0,012	24	0	70,4	49,5	0,53	0,38	-
20.03.2025	10,676	0,002	154,402	0	0,009	150,987	0	0,009	24	0	70,2	53,4	0,53	0,38	-
21.03.2025	10,098	0,002	138,64	0	0,012	135,605	0	0,012	24	0	69,9	52,1	0,54	0,37	-
22.03.2025	10,639	0,003	149,466	0	0,013	146,184	0	0,013	24	0	69,9	52,6	0,54	0,37	-
23.03.2025	10,536	0,003	134,146	0	0,006	131,23	0	0,006	24	0	69,6	50,5	0,54	0,37	-
Итого:	318,623	0	3823,263	0	0,18	3737,705	0	0,18	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,102														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	9368,157	119073,68	0	11,92	116432,176	0	11,778	26930	7
23.03.2025	9686,78	122896,945	0	12,1	120169,882	0	11,956	27602	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 16:58:19