

#126055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 48, Калининград

9445
ТВ7 (ASCII)
20118716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,764	0,001	132,121	0	0,005	129,227	0	0,005	24	0	69,9	50	0,54	0,37	6,8
25.03.2025	10,411	0,001	154,886	0	0,019	151,473	0	0,019	24	0	70,1	53,7	0,54	0,38	5,5
26.03.2025	10,312	0,004	126,853	0	0,009	124,094	0	0,009	24	0	69,6	49,8	0,54	0,37	4,4
27.03.2025	10,124	0,002	119,7	0	0,007	117,093	0	0,007	24	0	69,7	49,1	0,53	0,37	6,9
28.03.2025	8,979	0,001	137,083	0	0,006	134,087	0	0,006	24	0	69,8	53,8	0,54	0,36	5,7
29.03.2025	9,003	0,001	152,65	0	0	149,303	0	0	24	0	69,8	55,5	0,55	0,36	8,9
30.03.2025	10,099	0	129,461	0	0	126,657	0	0	24	0	69,4	50,4	0,54	0,36	9,9
31.03.2025	10,044	0	127,327	0	0,002	124,551	0	0,002	24	0	69,8	50,5	0,54	0,37	6,8
01.04.2025	10,58	0	118,789	0	0,001	116,179	0	0,001	24	0	70	48,2	0,52	0,37	5,9
02.04.2025	9,503	0	116,036	0	0,003	113,492	0	0,003	24	0	69,9	49,9	0,53	0,37	-
03.04.2025	8,542	0,001	111,872	0	0,002	109,446	0	0,002	24	0	69,5	50,9	0,53	0,36	-
04.04.2025	9,139	0	112,014	0	0,002	109,549	0	0,002	24	0	70	50,1	0,53	0,36	-
05.04.2025	11,651	0	133,646	0	0,001	130,656	0	0,001	24	0	70,6	49,4	0,51	0,37	-
06.04.2025	12,122	0	132,991	0	0	129,83	0	0	24	0	73,1	50,9	0,51	0,37	-
07.04.2025	11,736	0	128,667	0	0,003	125,667	0	0,003	24	0	72,3	50	0,51	0,37	-
08.04.2025	10,891	0,001	122,069	0	0,011	119,338	0	0,011	24	0	70,8	49	0,51	0,38	-
09.04.2025	11,165	0,002	131,975	0	0,003	129,042	0	0,003	24	0	70,3	49,7	0,51	0,38	-
10.04.2025	11,681	0,001	134,949	0	0,003	131,902	0	0,003	24	0	71,1	49,9	0,51	0,38	-
11.04.2025	10,346	0,001	115,179	0	0,008	112,628	0	0,008	24	0	70,3	48,4	0,52	0,37	-
12.04.2025	9,991	0,001	119,105	0	0,004	116,462	0	0,004	24	0	70,4	49,9	0,52	0,37	-
13.04.2025	8,823	0,001	110,909	0	0,008	108,477	0	0,008	24	0	69,9	50,6	0,54	0,36	-
14.04.2025	7,683	0,002	115,397	0	0,005	112,875	0	0,005	24	0	69,8	53,6	0,51	0,35	-
15.04.2025	7,311	0,001	83,482	0	0	81,73	0	0	24	0	68,3	46,9	0,49	0,33	-
16.04.2025	7,234	0	103,809	0	0	101,621	0	0	24	0	68,4	51,4	0,5	0,33	-
17.04.2025	5,641	0	94,736	0	0	92,777	0	0	24	0	67,6	53,1	0,45	0,32	-
18.04.2025	3,929	0	60,754	0	0	59,514	0	0	24	0	67,2	51,4	0,42	0,31	-
19.04.2025	4,415	0	66,916	0	0	65,549	0	0	24	0	67,1	51	0,42	0,31	-
20.04.2025	4,32	0	67,378	0	0	66,011	0	0	24	0	66,9	51,3	0,41	0,31	-
21.04.2025	4,042	0	68,194	0	0	66,838	0	0	24	0	66,1	51,7	0,41	0,31	-
22.04.2025	4,008	0	63,206	0	0	61,921	0	0	24	0	67	51,5	0,42	0,31	-
23.04.2025	4,188	0	62,316	0	0	61,034	0	0	24	0	67,5	51,1	0,42	0,31	-
Итого:	268,677	0	3454,47	0	0,102	3379,023	0	0,102	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,172														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	9686,78	122896,945	0	12,1	120169,882	0	11,956	27602	7
23.04.2025	9955,454	126351,416	0	12,202	123548,907	0	12,056	28346	7

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2025 9:19:45