

#120395#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1240139

Номер абонента:

Адрес установки: Артиллерийская, 52-54 ВСК

Система 1 Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.02	3,730	194,9	196,2	1,3	—	68,25	49,19	0,90	0,50	24,00
23.02	3,653	204,9	206,1	1,2	—	67,01	49,26	0,90	0,50	24,00
24.02	3,293	200,8	201,8	1,0	—	64,76	48,44	0,90	0,50	24,00
25.02	3,141	217,3	218,1	0,8	—	63,19	48,81	0,90	0,50	24,00
26.02	2,825	193,9	194,6	0,8	—	62,33	47,84	0,90	0,50	24,00
27.02	2,742	190,0	190,7	0,7	—	62,05	47,70	0,90	0,50	24,00
28.02	2,841	204,9	205,6	0,7	—	61,93	48,14	0,90	0,50	24,00
Итого:	22,23	1406,7	1413,2	6,5	0,0	64,22	48,49	0,90	0,50	168,00
01.03	3,055	197,8	198,6	0,9	—	63,51	48,14	0,90	0,50	24,00
02.03	2,899	196,8	197,6	0,7	—	62,57	47,92	0,90	0,50	24,00
03.03	2,680	184,6	185,3	0,7	—	61,86	47,42	0,90	0,50	24,00
04.03	2,564	180,0	180,7	0,7	—	61,47	47,30	0,90	0,50	24,00
05.03	2,450	169,0	169,7	0,7	—	61,46	47,05	0,90	0,50	24,00
06.03	2,198	156,0	156,7	0,7	—	61,34	47,33	0,90	0,50	24,00
07.03	2,069	148,9	149,6	0,7	—	61,35	47,53	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,91	1233,1	1238,1	5,0	0,0	62,00	47,55	0,90	0,50	168,00
08.03	2,062	149,6	150,1	0,6	—	61,40	47,68	0,90	0,50	24,00
09.03	2,071	150,8	151,5	0,7	—	61,51	47,85	0,90	0,50	24,00
10.03	1,790	134,2	134,8	0,6	—	61,16	47,90	0,90	0,50	24,00
11.03	2,280	168,9	169,5	0,6	—	61,04	47,62	0,90	0,50	24,00
12.03	2,397	174,4	175,0	0,6	—	61,24	47,57	0,90	0,50	24,00
13.03	2,635	181,5	182,2	0,7	—	62,16	47,77	0,90	0,50	24,00
14.03	2,873	183,7	184,4	0,7	—	63,80	48,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	16,11	1143,0	1147,5	4,5	0,0	61,82	47,81	0,90	0,50	168,00
15.03	3,005	183,0	183,9	0,9	—	65,05	48,71	0,90	0,50	24,00
16.03	2,956	178,1	178,9	0,8	—	64,74	48,21	0,90	0,50	24,00
17.03	3,159	186,9	187,8	0,9	—	65,83	49,01	0,90	0,50	24,00
18.03	2,897	182,9	183,7	0,9	—	63,99	48,23	0,90	0,50	24,00
19.03	2,662	184,8	185,5	0,7	—	62,39	48,07	0,90	0,50	24,00
20.03	2,420	171,3	172,0	0,7	—	62,14	48,09	0,90	0,50	24,00
21.03	2,359	163,3	163,9	0,7	—	61,95	47,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,46	1250,2	1255,8	5,6	0,0	63,77	48,28	0,90	0,50	168,00
22.03	2,326	168,3	169,0	0,7	—	61,82	48,07	0,90	0,50	24,00
23.03	2,326	167,0	167,7	0,7	—	61,63	47,78	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,65	335,3	336,6	1,3	0,0	61,73	47,93	0,90	0,50	48,00
Итого:	80,36	5368,3	5391,1	22,9	0,0	62,94	48,05	0,90	0,50	720,0
						dT=	14,89			

dT= 14,89

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		80,36					
Показания интеграторов	На 24:00 21.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 14:00 26.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	506,16	586,51	80,36		592,43		
Расход теплоносителя M1, т	28766,1	34134,4	5368,3		34544,1		
Расход теплоносителя M2, т	29453,2	34844,3	5391,1		35255,8		
Время наработки, ч	4141,3	4861,1	720,0		4923,1		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

