

#124726#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1240139

Номер абонента:

Адрес установки: Артиллерийская, 52-54 ВСК

Система 1 Р-Подача

 $Q = Mn(hn - h_0)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 22.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
22.03	2,326	168,3	169,0	0,7	—	61,82	48,07	0,90	0,51	24,00
23.03	2,326	167,0	167,7	0,7	—	61,63	47,78	0,90	0,51	24,00
24.03	2,443	169,4	170,0	0,6	—	61,95	47,60	0,90	0,51	24,00
25.03	2,220	155,4	156,1	0,7	—	62,00	47,79	0,90	0,51	24,00
26.03	2,274	155,9	156,6	0,7	—	61,73	47,22	0,90	0,51	24,00
27.03	2,350	159,6	160,2	0,6	—	61,78	47,14	0,90	0,51	24,00
28.03	2,092	145,8	146,4	0,6	—	61,73	47,45	0,90	0,51	24,00
Итого:	16,03	1121,4	1125,9	4,5	0,0	61,81	47,59	0,90	0,51	168,00
29.03	1,872	134,3	134,9	0,7	—	61,63	47,77	0,90	0,51	24,00
30.03	2,172	150,8	151,4	0,6	—	61,59	47,27	0,90	0,51	24,00
31.03	2,237	155,3	155,9	0,6	—	61,71	47,39	0,90	0,51	24,00
01.04	2,401	160,9	161,6	0,7	—	62,14	47,30	0,90	0,51	24,00
02.04	2,081	142,0	142,6	0,6	—	61,95	47,36	0,90	0,51	23,00
03.04	1,808	128,4	129,1	0,7	—	61,67	47,66	0,90	0,51	24,00
04.04	1,975	132,0	132,8	0,7	—	62,12	47,24	0,90	0,51	24,00
Итого:	14,55	1003,6	1008,3	4,6	0,0	61,83	47,42	0,90	0,51	167,00
05.04	2,592	172,9	173,6	0,7	—	62,87	47,96	0,90	0,51	24,00
06.04	2,990	179,0	179,8	0,8	—	65,18	48,56	0,90	0,51	24,00
07.04	2,764	167,5	168,3	0,8	—	64,18	47,76	0,90	0,51	24,00
08.04	2,592	172,2	172,9	0,7	—	62,82	47,84	0,90	0,51	24,00
09.04	2,432	167,3	168,0	0,6	—	62,48	48,03	0,90	0,51	24,00
10.04	2,652	175,9	176,6	0,6	—	63,11	48,11	0,90	0,51	24,00
11.04	2,433	162,3	162,9	0,6	—	62,47	47,56	0,90	0,51	24,00
Итого:	18,46	1197,2	1202,0	4,9	0,0	63,32	47,98	0,90	0,51	168,00
12.04	2,186	147,5	148,2	0,6	—	62,53	47,79	0,90	0,51	24,00
13.04	1,707	122,0	122,8	0,7	—	62,14	48,23	0,90	0,51	24,00
14.04	1,451	111,4	112,2	0,8	—	61,72	48,78	0,90	0,51	24,00
15.04	1,203	115,4	116,0	0,6	—	60,68	50,34	0,90	0,51	24,00
16.04	1,332	118,5	119,1	0,6	—	60,66	49,50	0,90	0,51	24,00
17.04	0,928	138,1	138,3	0,2	—	60,09	53,46	0,90	0,51	24,00
18.04	0,595	129,6	129,8	0,1	—	59,86	55,34	0,90	0,51	24,00
Итого:	9,40	882,7	886,3	3,6	0,0	61,11	50,53	0,90	0,51	168,00
19.04	0,588	139,5	139,5	0,0	—	59,61	55,47	0,90	0,51	24,00
20.04	0,565	137,2	137,3	0,1	—	59,51	55,52	0,90	0,51	24,00
21.04	0,529	146,5	146,5	—	0,0	58,64	55,41	0,90	0,51	24,00
Итого:	1,68	423,3	423,3	0,1	0,0	59,24	55,47	0,90	0,51	72,00
Итого:	60,12	4628,2	4645,8	17,6	0,0	61,84	48,93	0,90	0,51	743,0
						dT=	12,91			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	60,12						
Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2025	На 24:00 21.04.2025	Результат за период		На 12:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	581,86	641,98			60,12		
Расход теплоносителя Mn, т	33799,0	38427,2			4628,2		
Расход теплоносителя Mo, т	34507,7	39153,5			4645,8		
Время наработки, ч	4813,1	5556,1			743,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч					1,0		

Представитель абонента

TSTAT v3.18



Представитель теплосети

