

#78667#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 14.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 14.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	136,735	134,329	2.406

Подпись исполнителя _____



#78666#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 14.04.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

5494

BKT-7

00105410

1

25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0,244	15,44	15,33	15,2	15,16	0,04	24	0	0	62,5	46,3	16,18	0	0
25.03.2024	3,9	0,234	14,1	13,98	13,86	13,83	0,03	24	0	0	62,8	45,9	16,92	0	0
26.03.2024	5,5	0,217	12,43	12,31	12,23	12,19	0,04	24	0	0	62,7	45,1	17,62	0	0
27.03.2024	9,1	0,167	8,91	8,76	8,79	8,69	0,1	24	0	0	62,4	43,4	19,03	0	0
28.03.2024	11,8	0,133	5,85	5,69	5,75	5,69	0,06	24	0	0	61,5	38,6	22,88	0	0
29.03.2024	10,7	0,144	7,06	6,87	6,94	6,87	0,07	24	0	0	60,2	39,4	20,78	0	0
30.03.2024	13,4	0,103	4,02	3,88	4,02	3,88	0,14	24	0	0	61,7	36,1	25,56	0	0
31.03.2024	16,7	0,061	2,29	2,2	2,29	2,2	0,09	24	0	0	61,5	34,3	27,23	0	0
01.04.2024	-	0,054	1,96	1,89	1,96	1,89	0,07	24	0	0	61,4	33,5	27,85	0	0
02.04.2024	-	0,116	4,75	4,59	4,74	4,59	0,15	24	0	0	61,3	37	24,29	0	0
03.04.2024	-	0,22	14,45	14,3	14,21	14,12	0,09	24	0	0	62,8	47,2	15,6	0	0
04.04.2024	-	0,21	12,49	12,38	12,24	12,27	-0,03	24	0	0	64,4	47,1	17,27	0	0
05.04.2024	-	0,126	5,61	5,46	5,54	5,46	0,08	24	0	0	61,8	39,2	22,61	0	0
06.04.2024	-	0,122	5,09	4,91	5,07	4,91	0,16	24	0	0	61,6	37,6	23,97	0	0
07.04.2024	-	0,095	4,68	4,58	4,58	4,58	0	24	0	0	62	41,4	20,68	0	0
08.04.2024	-	0,081	3,09	2,97	3,09	2,97	0,12	24	0	0	61,5	35,6	25,87	0	0
09.04.2024	-	0,035	1,25	1,18	1,25	1,18	0,07	24	0	0	61,2	33,2	28,01	0	0
10.04.2024	-	0,044	1,59	1,54	1,59	1,54	0,05	24	0	0	61,2	33,4	27,75	0	0
11.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	27,3	-2,22	0	0
12.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	26,7	-2,31	0	0
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	26,4	-2,38	0	0
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	26,1	-2,4	0	0
Итого:	8,1	2,406	125,06	122,82	123,35	122,02	1,33	528	0	-	55,07	37,31	17,76	0	0

Общее время работы системы

528 час.

Период нормальной работы системы

528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	134,329	6812,8	6744,48	6671,39	6698,82
14.04.2024	136,735	6937,86	6867,3	6794,74	6820,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения