

#125548#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	28,021	24,892	3.129

Подпись исполнителя



#125547#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

5494

BKT-7

00105410

1

28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,159	9,31	9,14	9,08	9,12	-0,04	24	0	0	63,1	45,5	17,62	0	0
25.03.2025	4,4	0,141	7,5	7,34	7,37	7,33	0,04	24	0	0	63,2	44,2	19,03	0	0
26.03.2025	6,9	0,134	7,46	7,3	7,3	7,3	0	24	0	0	62,9	44,4	18,52	0	0
27.03.2025	5,7	0,137	7,91	7,75	7,72	7,75	-0,03	24	0	0	63	45,1	17,93	0	0
28.03.2025	8,9	0,11	5,75	5,6	5,66	5,6	0,06	24	0	0	62,8	42,9	19,86	0	0
29.03.2025	9,9	0,107	5,83	5,69	5,73	5,66	0,07	24	0	0	62,7	44	18,67	0	0
30.03.2025	6,8	0,123	6,34	6,17	6,24	6,17	0,07	24	0	0	62,7	42,8	19,83	0	0
31.03.2025	5,9	0,132	7,34	7,16	7,18	7,16	0,02	24	0	0	63	44,6	18,38	0	0
01.04.2025	-	0,151	9,27	9,09	9,04	9,07	-0,03	24	0	0	63,3	46,8	16,51	0	0
02.04.2025	-	0,126	7,19	7,04	7,05	7,02	0,03	24	0	0	63,1	45,2	17,91	0	0
03.04.2025	-	0,102	5,19	5,05	5,1	5,05	0,05	24	0	0	62,5	42,5	20,05	0	0
04.04.2025	-	0,124	6,52	6,34	6,39	6,31	0,08	24	0	0	63,2	44	19,28	0	0
05.04.2025	-	0,157	10,54	10,38	10,3	10,25	0,05	24	0	0	63,9	48,6	15,34	0	0
06.04.2025	-	0,167	10,62	10,47	10,38	10,33	0,05	24	0	0	66,1	49,8	16,29	0	0
07.04.2025	-	0,154	8,96	8,82	8,73	8,79	-0,06	24	0	0	65,2	47,6	17,66	0	0
08.04.2025	-	0,159	10,16	10	9,92	9,92	0	24	0	0	64	48,1	15,92	0	0
09.04.2025	-	0,146	8,62	8,45	8,43	8,42	0,01	24	0	0	63,6	46,4	17,15	0	0
10.04.2025	-	0,163	10,21	10,03	9,97	9,98	-0,01	24	0	0	64,2	48	16,2	0	0
11.04.2025	-	0,151	8,93	8,76	8,74	8,72	0,02	24	0	0	63,6	46,3	17,31	0	0
12.04.2025	-	0,135	7,59	7,43	7,44	7,39	0,05	24	0	0	63,7	45,2	18,44	0	0
13.04.2025	-	0,103	5,1	4,98	5,01	4,98	0,03	24	0	0	63,1	42,9	20,15	0	0
14.04.2025	-	0,077	3,08	2,96	3,08	2,96	0,12	24	0	0	62,2	36,4	25,79	0	0
15.04.2025	-	0,062	2,67	2,58	2,65	2,58	0,07	24	0	0	61,7	38,1	23,58	0	0
16.04.2025	-	0,073	2,72	2,6	2,72	2,6	0,12	24	0	0	61,4	34,7	26,7	0	0
17.04.2025	-	0,036	1,56	1,5	1,56	1,5	0,06	24	0	0	60,7	36,9	23,78	0	0
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,8	29,1	-2,31	0	0
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,6	29	-2,33	0	0
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	28,6	-2,34	0	0
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,9	28,2	-2,31	0	0
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	27,9	-2,36	0	0
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	27,6	-2,43	0	0
Итого:	6,9	3,129	176,37	172,63	172,79	171,96	0,83	744	0	-	55,98	41,01	14,96	0	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	24,892	1143,79	1129,54	1115,86	1128,93
23.04.2025	28,021	1320,16	1302,17	1288,65	1300,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения