

#53121#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Липовая Аллея 2, Калининград (офисы)

Заводской номер счётчика 00105410	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	112,062	103,354	8.708

Подпись исполнителя _____



#53120#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента

Порядковый номер

5494

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00105410

Номер системы

1

Отчёт сформирован

27.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,231	17,69	17,85	17,38	17,61	-0,23	24	0	0	63,8	50,5	13,28	0	0
25.11.2023	-0,2	0,264	19,59	19,75	19,14	19,51	-0,37	24	0	0	67,4	53,6	13,74	0	0
26.11.2023	-2,4	0,277	19,6	19,72	19,18	19,47	-0,29	24	0	0	69,1	54,8	14,29	0	0
27.11.2023	-7,5	0,295	20,32	20,44	19,85	20,18	-0,33	24	0	0	71,3	56,5	14,78	0	0
28.11.2023	-7,3	0,308	18,79	18,93	18,32	18,69	-0,37	24	0	0	72,1	55,3	16,8	0	0
29.11.2023	-6,5	0,366	20,54	20,67	20,06	20,43	-0,37	24	0	0	72,5	54,2	18,25	0	0
30.11.2023	-5,4	0,376	21,25	21,37	20,77	21,13	-0,36	24	0	0	72	53,9	18,13	0	0
01.12.2023	-	0,35	20,34	20,5	19,86	20,26	-0,4	24	0	0	70	52,5	17,56	0	0
02.12.2023	-	0,344	21,01	21,17	20,53	20,93	-0,4	24	0	0	68,9	52	16,86	0	0
03.12.2023	-	0,33	21,58	21,77	21,1	21,53	-0,43	24	0	0	68,7	53,1	15,57	0	0
04.12.2023	-	0,314	21,69	21,86	21,21	21,62	-0,41	24	0	0	68,3	53,5	14,8	0	0
05.12.2023	-	0,346	21,45	21,57	20,97	21,33	-0,36	24	0	0	70,2	53,6	16,59	0	0
06.12.2023	-	0,361	18,56	18,68	18,08	18,44	-0,36	24	0	0	72,3	52,4	19,94	0	0
07.12.2023	-	0,362	21,8	21,96	21,32	21,72	-0,4	24	0	0	70,9	54	16,91	0	0
08.12.2023	-	0,358	19,74	19,88	19,26	19,64	-0,38	24	0	0	71,5	52,8	18,65	0	0
09.12.2023	-	0,358	18,15	18,26	17,67	18,02	-0,35	24	0	0	72,1	52,1	20,04	0	0
10.12.2023	-	0,329	18,5	18,63	18,02	18,39	-0,37	24	0	0	69,7	51,3	18,42	0	0
11.12.2023	-	0,305	17,24	17,35	16,9	17,11	-0,21	24	0	0	67,3	49,3	18,06	0	0
12.12.2023	-	0,218	13,73	13,83	13,4	13,66	-0,26	24	0	0	65,6	49,4	16,2	0	0
13.12.2023	-	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	0	22,9	33	-10,04	0	0
14.12.2023	-	0,249	10,22	10,03	10,01	10,03	-0,02	24	0	0	66,7	41,6	25,12	0	0
15.12.2023	-	0,289	14,08	13,96	13,84	13,74	0,1	24	0	0	66,9	46	20,92	0	0
16.12.2023	-	0,247	13,58	13,49	13,34	13,4	-0,06	24	0	0	62,2	43,6	18,65	0	0
17.12.2023	-	0,26	15,32	15,25	15,08	15,01	0,07	24	0	0	62	44,8	17,1	0	0
18.12.2023	-	0,261	15,56	15,48	15,32	15,24	0,08	24	0	0	61,9	45,1	16,79	0	0
19.12.2023	-	0,26	15,89	15,83	15,65	15,6	0,05	24	0	0	62	45,5	16,59	0	0
20.12.2023	-	0,259	15,43	15,36	15,19	15,12	0,07	24	0	0	62,2	45,3	16,98	0	0
21.12.2023	-	0,256	14,35	14,25	14,11	14,01	0,1	24	0	0	62,9	44,8	18,14	0	0
22.12.2023	-	0,257	13,63	13,53	13,39	13,34	0,05	24	0	0	64,3	44,9	19,33	0	0
23.12.2023	-	0,278	13,64	13,53	13,4	13,3	0,1	24	0	0	66,6	45,8	20,76	0	0
Итого:	-2,4	8,708	513,28	514,91	502,36	508,47	-6,11	720	0	-	66,14	49,51	16,64	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	103,354	5189,83	5138,03	5081,03	5107,19
23.12.2023	112,062	5703,11	5652,94	5583,39	5615,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения