

#120963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК  
Артиллерийская 58, Калининград  
  
3593  
SKM-01  
35194  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.02.2025 | 0,978     | 48,57   | 49,13   | 24       | 0      | 71,4   | 54     | -           |
| 25.02.2025 | 0,957     | 53,41   | 53,91   | 24       | 0      | 70,1   | 54,6   | -           |
| 26.02.2025 | 0,887     | 44,89   | 45,52   | 24       | 0      | 69,4   | 52,4   | -           |
| 27.02.2025 | 0,858     | 42,43   | 43,03   | 24       | 0      | 69,1   | 51,7   | -           |
| 28.02.2025 | 0,893     | 47,85   | 48,44   | 24       | 0      | 69,2   | 53,1   | -           |
| 01.03.2025 | 0,928     | 49,84   | 50,42   | 24       | 0      | 70,8   | 54,6   | -           |
| 02.03.2025 | 0,863     | 43,61   | 44,24   | 24       | 0      | 69,9   | 52,9   | -           |
| 03.03.2025 | 0,832     | 41,25   | 41,91   | 24       | 0      | 69     | 51,6   | -           |
| 04.03.2025 | 0,809     | 38,96   | 39,55   | 24       | 0      | 68,6   | 50,6   | -           |
| 05.03.2025 | 0,753     | 33,27   | 34,04   | 24       | 0      | 68,3   | 48,7   | -           |
| 06.03.2025 | 0,703     | 29,22   | 29,98   | 24       | 0      | 67,9   | 47     | -           |
| 07.03.2025 | 0,678     | 28,32   | 29,07   | 24       | 0      | 67,9   | 47,1   | -           |
| 08.03.2025 | 0,678     | 29,56   | 30,29   | 24       | 0      | 68     | 47,7   | -           |
| 09.03.2025 | 0,677     | 29,39   | 30,14   | 24       | 0      | 68,2   | 47,7   | -           |
| 10.03.2025 | 0,621     | 25,12   | 25,86   | 24       | 0      | 67,3   | 45,6   | -           |
| 11.03.2025 | 0,763     | 37,03   | 37,73   | 24       | 0      | 68,4   | 50,5   | -           |
| 12.03.2025 | 0,765     | 36,49   | 37,19   | 24       | 0      | 68,7   | 50,6   | -           |
| 13.03.2025 | 0,817     | 41,32   | 41,95   | 24       | 0      | 69,5   | 52,6   | -           |
| 14.03.2025 | 0,862     | 42,82   | 43,47   | 24       | 0      | 71,5   | 54     | -           |
| 15.03.2025 | 0,891     | 42,43   | 43,05   | 24       | 0      | 72,7   | 54,4   | -           |
| 16.03.2025 | 0,906     | 42,16   | 42,77   | 24       | 0      | 72,4   | 53,8   | -           |
| 17.03.2025 | 0,977     | 48,99   | 49,5    | 24       | 0      | 73,5   | 56,2   | -           |
| 18.03.2025 | 0,895     | 43,6    | 44,16   | 24       | 0      | 71,3   | 53,5   | -           |
| 19.03.2025 | 0,839     | 41,82   | 42,45   | 24       | 0      | 69,4   | 52     | -           |
| 20.03.2025 | 0,776     | 37,07   | 37,75   | 24       | 0      | 68,8   | 49,9   | -           |
| 21.03.2025 | 0,776     | 35,31   | 35,97   | 24       | 0      | 68,6   | 49,3   | -           |
| 22.03.2025 | 0,768     | 37,61   | 38,27   | 24       | 0      | 68,5   | 49,8   | -           |
| 23.03.2025 | 0,76      | 35,54   | 36,24   | 24       | 0      | 68,3   | 49,4   | -           |
| Итого:     | 22,91     | 1107,88 | 1126,03 | 672      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 19,702    |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2025 | 2358,867  | 108348,19 | 114577,25 | 131561,74 |
| 23.03.2025 | 2381,777  | 109456,07 | 115703,28 | 132233,74 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:50:13