

#126052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 58, Калининград

3593
SKM-01
35194
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,787	36,98	37,69	24	0	68,8	50,3	5,5
25.03.2025	0,739	34,25	34,95	24	0	68,5	49	4,4
26.03.2025	0,744	32,53	33,26	24	0	68,4	48,7	6,9
27.03.2025	0,761	34,01	34,68	24	0	68,5	49,2	5,7
28.03.2025	0,661	26,83	27,61	24	0	67,9	46,5	8,9
29.03.2025	0,618	25,02	25,79	24	0	67,3	45,5	9,9
30.03.2025	0,687	28,93	29,64	24	0	68	47,5	6,8
31.03.2025	0,718	32,01	32,75	24	0	68,4	48,9	5,9
01.04.2025	0,749	35,07	35,74	24	0	68,9	50,5	-
02.04.2025	0,667	28,65	29,38	24	0	68,2	47,8	-
03.04.2025	0,61	24,39	25,15	24	0	67,4	45,4	-
04.04.2025	0,658	27,73	28,45	24	0	68,4	47,5	-
05.04.2025	0,795	41,83	42,47	24	0	69,9	53,5	-
06.04.2025	0,839	43,51	44,13	24	0	72,2	55,4	-
07.04.2025	0,788	36,48	37,13	24	0	71	52,1	-
08.04.2025	0,819	39,84	40,46	24	0	69,7	51,9	-
09.04.2025	0,783	38,45	39,11	24	0	69,3	51,2	-
10.04.2025	0,813	42,14	42,81	24	0	70,1	53,3	-
11.04.2025	0,731	34,27	34,95	24	0	69,1	50,4	-
12.04.2025	0,659	28,26	28,99	24	0	68,6	47,7	-
13.04.2025	0,532	20,27	21,04	24	0	66,3	42,8	-
14.04.2025	0,504	18,15	18,95	24	0	65,6	41,3	-
15.04.2025	0,407	15,21	16,02	24	0	60,4	36,1	-
16.04.2025	0,528	20,09	20,92	24	0	65,6	42,9	-
17.04.2025	0,19	7,49	8,18	24	0	43,6	32,1	-
Итого:	16,787	752,39	770,25	600	0	0	0	0
Гкал	14,437							

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	2381,777	109456,07	115703,28	132233,74
17.04.2025	2398,564	110208,46	116473,53	132833,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 10:38:54