

#120886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград

9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	15,822	0	161,5	157,5	0	157,667	155,746	0	24	0	72,9	48,9	0,47	0,37	-
25.02.2025	15,817	0	171,9	168	0	167,988	166,144	0	24	0	71,3	48,8	0,46	0,37	-
26.02.2025	14,778	0	155,7	151,9	0	152,194	150,291	0	24	0	70,9	47,7	0,48	0,37	-
27.02.2025	14,644	0	153,5	149,7	0	150,055	148,142	0	24	0	70,7	47,4	0,48	0,36	-
28.02.2025	14,765	0	157	153,2	0	153,484	151,585	0	24	0	70,6	47,6	0,47	0,37	-
01.03.2025	16,328	0	171,9	167,8	0	167,902	165,926	0	24	0	72,2	49	0,47	0,37	-
02.03.2025	15,668	0	162,6	158,6	0	158,881	156,904	0	24	0	71,5	48	0,47	0,37	-
03.03.2025	14,594	0	151,1	147,4	0	147,705	145,882	0	24	0	70,7	47,2	0,48	0,36	-
04.03.2025	14,063	0	146,5	142,8	0	143,254	141,347	0	24	0	70,3	46,8	0,48	0,36	-
05.03.2025	12,874	0	129,8	126,5	0	126,917	125,253	0	24	0	70,3	46,1	0,49	0,36	-
06.03.2025	11,866	0	118,9	115,7	0	116,275	114,574	0	24	0	70,1	45,8	0,49	0,35	-
07.03.2025	12	0	122,1	118,9	0	119,397	117,719	0	24	0	70,3	46,3	0,49	0,35	-
08.03.2025	12,202	0	128,2	124,8	0	125,35	123,513	0	24	0	70,4	47,2	0,49	0,35	-
09.03.2025	12,261	0	127,8	124,4	0	124,952	123,116	0	24	0	70,5	47,1	0,49	0,35	-
10.03.2025	10,432	0	107,7	104,7	0	105,319	103,648	0	24	0	70,2	46,6	0,5	0,35	-
11.03.2025	13,453	0	141,7	138,3	0	138,575	136,889	0	24	0	70,1	47	0,48	0,36	-
12.03.2025	13,402	0	140,5	137,1	0	137,379	135,693	0	24	0	70,4	47,1	0,48	0,36	-
13.03.2025	14,404	0	148,5	144,8	0	145,123	143,274	0	24	0	71,3	47,7	0,46	0,36	-
14.03.2025	15,391	0	155,8	151,9	0	152,097	150,219	0	24	0	73	48,8	0,46	0,36	-
15.03.2025	16,432	0	165,6	161,5	0	161,528	159,601	0	24	0	74,4	50,2	0,46	0,36	-
16.03.2025	16,524	0	163	158,8	0	159,026	157,009	0	24	0	74,1	49,3	0,46	0,36	-
17.03.2025	16,445	0	164,3	160,1	0	160,213	158,209	0	24	0	74,9	50,4	0,46	0,36	-
18.03.2025	15,324	0	155,9	152	0	152,203	150,308	0	24	0	73	48,9	0,47	0,36	-
19.03.2025	14,924	0	159,9	156	0	156,284	154,314	0	24	0	71	48,2	0,47	0,36	-
20.03.2025	13,839	0	153,9	150,2	0	150,448	148,529	0	24	0	70,8	48,8	0,47	0,36	-
21.03.2025	13,082	0	135	131,7	0	131,991	130,358	0	24	0	70,5	46,9	0,48	0,35	-
22.03.2025	13,475	0	145	141,3	0	141,768	139,799	0	24	0	70,5	47,8	0,48	0,35	-
23.03.2025	13,26	0	138,1	134,6	0	135,044	133,229	0	24	0	70,3	46,8	0,49	0,35	-
Итого:	398,069	0	4133,4	4030,2	0	4039,019	3987,221	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,077														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	5799,537	65782,4	64216,4	1,126	64263,365	63460,451	1,114	11906	8
23.03.2025	6197,607	69915,8	68246,6	1,126	68302,384	67447,67	1,114	12578	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 16:59:28