

#125971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Внешстрой-Калининград, ООО, УК
Артиллерийская 50, Калининград
9811
ТВ7 (ASCII)
20117163
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	13,306	0	137,2	133,7	0	134,133	132,34	0	24	0	70,5	46,9	0,48	0,36	6,8
25.03.2025	12,495	0	133,2	129,9	0	130,221	128,524	0	24	0	70,6	47,8	0,48	0,35	5,5
26.03.2025	12,61	0	126,5	123,2	0	123,695	121,993	0	24	0	70,3	46	0,49	0,35	4,4
27.03.2025	11,704	0	118,9	115,8	0	116,259	114,649	0	24	0	70,4	46,4	0,47	0,35	6,9
28.03.2025	11,499	0	114,7	111,6	0	112,158	110,517	0	21	3	70,3	45,8	0,48	0,34	5,7
29.03.2025	10,802	0	109,7	106,6	0	107,27	105,542	0	24	0	70,3	46,2	0,5	0,34	8,9
30.03.2025	12,17	0	121,6	118,4	0	118,916	117,255	0	24	0	70,2	45,7	0,48	0,35	9,9
31.03.2025	12,361	0	123,5	120,3	0	120,762	119,124	0	24	0	70,4	46	0,48	0,35	6,8
01.04.2025	13,558	0	137,3	133,9	0	134,221	132,551	0	24	0	70,7	46,6	0,46	0,35	5,9
02.04.2025	12,197	0	122,8	119,6	0	120,06	118,409	0	24	0	70,6	46,3	0,47	0,35	-
03.04.2025	10,301	0	102,9	100	0	100,625	99,027	0	24	0	70,2	45,8	0,47	0,34	-
04.04.2025	11,488	0	111,7	108,6	0	109,193	107,555	0	24	0	70,7	45,6	0,47	0,35	-
05.04.2025	14,373	0	148,4	144,8	0	145,016	143,271	0	24	0	71,4	47,8	0,45	0,35	-
06.04.2025	16,078	0	159,6	155,7	0	155,727	153,944	0	24	0	73,9	49,2	0,45	0,35	-
07.04.2025	14,617	0	146,7	143,1	0	143,217	141,532	0	24	0	72,9	48,5	0,45	0,36	-
08.04.2025	14,248	0	148,6	145	0	145,21	143,446	0	24	0	71,4	48	0,45	0,36	-
09.04.2025	14,085	0	149,3	145,7	0	145,918	144,139	0	24	0	71	48	0,45	0,36	-
10.04.2025	14,987	0	157,3	153,6	0	153,686	151,925	0	24	0	71,7	48,4	0,45	0,36	-
11.04.2025	13,432	0	137,2	133,7	0	134,101	132,323	0	24	0	71	47,1	0,46	0,35	-
12.04.2025	12,141	0	122,9	119,6	0	120,119	118,377	0	24	0	71,1	47	0,47	0,35	-
13.04.2025	9,868	0	100,6	97,8	0	98,35	96,812	0	24	0	70,6	46,7	0,48	0,34	-
14.04.2025	7,867	0	81	78,3	0	79,214	77,516	0	24	0	70,2	46,5	0,45	0,33	-
15.04.2025	7,488	0	85,6	82,9	0	83,756	82,017	0	24	0	69,2	47,9	0,43	0,32	-
16.04.2025	8,128	0	90,5	87,6	0	88,553	86,692	0	24	0	69,1	47,2	0,44	0,31	-
17.04.2025	6,815	0	84,8	82,5	0	82,999	81,577	0	24	0	68,6	49	0,4	0,3	-
18.04.2025	5,439	0	75,4	73,6	0	73,804	72,711	0	24	0	68,4	50,8	0,36	0,29	-
19.04.2025	5,627	0	79,1	77,3	0	77,439	76,369	0	24	0	68,1	50,8	0,36	0,29	-
20.04.2025	5,405	0	79,1	77,3	0	77,457	76,356	0	24	0	67,8	51,1	0,36	0,29	-
21.04.2025	5,1	0	81,1	79,5	0	79,465	78,527	0	24	0	66,6	51,3	0,36	0,29	-
22.04.2025	5,288	0	73,8	71,9	0	72,243	71,036	0	24	0	68,2	50,8	0,37	0,29	-
23.04.2025	5,146	0	70,1	68,4	0	68,609	67,58	0	24	0	68,6	50,7	0,36	0,29	-
Итого:	330,623	0	3531,1	3439,9	0	3452,396	3403,636	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,968														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	6197,607	69915,8	68246,6	1,126	68302,384	67447,67	1,114	12578	8
23.04.2025	6528,229	73446,9	71686,5	1,126	71754,78	70851,306	1,114	13319	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 9:20:25