

#125470#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКУЛ
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.03.2025	70,79	40,15	30,64	131,69	128,75	128,75	0,00	5,68	3,79	3,943	24,0	0,0	*
24.03.2025	71,05	40,21	30,84	143,09	139,87	139,87	0,00	5,70	3,85	4,310	24,0	0,0	
25.03.2025	71,05	40,34	30,71	139,35	136,19	136,19	0,00	5,71	3,85	4,180	24,0	0,0	
26.03.2025	70,91	40,57	30,34	145,57	142,30	142,30	0,00	5,74	3,84	4,318	24,0	0,0	
27.03.2025	70,88	39,84	31,04	142,28	139,06	139,06	0,00	5,57	3,81	4,314	24,0	0,0	
28.03.2025	70,79	38,99	31,80	117,67	115,03	115,03	0,00	5,66	3,77	3,655	24,0	0,0	
29.03.2025	70,71	39,12	31,59	113,60	111,06	111,06	0,00	5,82	3,75	3,506	24,0	0,0	
30.03.2025	70,72	38,81	31,91	127,82	124,95	124,95	0,00	5,72	3,80	3,987	24,0	0,0	
31.03.2025	70,87	39,39	31,48	135,15	132,13	132,13	0,00	5,69	3,81	4,161	24,0	0,0	
01.04.2025	71,33	40,48	30,85	141,89	138,65	138,65	0,00	5,54	3,82	4,278	24,0	0,0	
02.04.2025	71,03	39,53	31,50	125,27	122,43	122,43	0,00	5,56	3,81	3,858	24,0	0,0	
03.04.2025	70,96	38,67	32,29	109,26	106,82	106,82	0,00	5,60	3,79	3,449	24,0	0,0	
04.04.2025	71,42	39,34	32,08	122,01	119,22	119,22	0,00	5,55	3,81	3,824	24,0	0,0	
05.04.2025	72,27	41,03	31,24	152,19	148,65	148,65	0,00	5,43	3,86	4,642	24,0	0,0	
06.04.2025	74,48	41,32	33,16	156,11	152,28	152,28	0,00	5,42	3,86	5,050	24,0	0,0	
07.04.2025	73,30	41,14	32,16	146,72	143,21	143,21	0,00	5,44	3,86	4,607	24,0	0,0	
08.04.2025	71,88	40,25	31,63	146,99	143,60	143,60	0,00	5,43	3,86	4,539	24,0	0,0	
09.04.2025	71,62	40,62	31,00	153,39	149,87	149,87	0,00	5,43	3,86	4,643	24,0	0,0	
10.04.2025	72,11	41,21	30,90	159,73	156,03	156,03	0,00	5,40	3,88	4,821	24,0	0,0	
11.04.2025	71,50	39,81	31,69	135,59	132,47	132,47	0,00	5,49	3,84	4,200	24,0	0,0	
12.04.2025	71,53	39,61	31,92	127,93	125,00	125,00	0,00	5,53	3,83	3,991	24,0	0,0	
13.04.2025	71,20	38,39	32,81	104,36	101,98	101,98	0,00	5,62	3,79	3,344	24,0	0,0	
14.04.2025	70,78	37,60	33,18	91,53	89,50	89,50	0,00	5,32	3,72	2,968	24,0	0,0	
15.04.2025	70,15	38,70	31,45	94,52	92,42	92,42	0,00	5,07	3,65	2,903	24,0	0,0	
16.04.2025	70,15	38,56	31,59	94,14	92,07	92,07	0,00	5,17	3,60	2,909	24,0	0,0	
17.04.2025	69,46	39,10	30,36	86,08	84,20	84,20	0,00	4,63	3,52	2,553	24,0	0,0	
18.04.2025	69,12	39,04	30,08	77,24	75,58	75,58	0,00	4,30	3,48	2,270	24,0	0,0	
19.04.2025	69,07	38,73	30,34	85,44	83,60	83,60	0,00	4,30	3,47	2,534	24,0	0,0	
20.04.2025	68,67	39,24	29,43	100,27	98,11	98,11	0,00	4,27	3,49	2,886	24,0	0,0	
21.04.2025	67,87	40,27	27,60	66,50	65,13	65,13	0,00	4,25	3,48	1,794	24,0	0,0	
22.04.2025	68,95	45,82	23,13	47,96	46,94	46,94	0,00	4,35	3,47	1,086	24,0	0,0	
23.04.2025	69,23	43,10	26,13	54,34	53,15	53,15	0,00	4,31	3,46	1,388	24,0	0,0	
Средние:	70,81	39,97	30,84	---	---	---	0,00	5,27	3,73	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3775,68	3690,25	3690,25	---	---	---	114,911	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.03.2025	73958,92	72251,34	72251,34	2123,647	16093,0	0,0
23.04.2025	77734,60	75941,59	75941,59	2238,558	16861,0	0,0
Итого:	3775,68	3690,25	3690,25	114,911	768,0	0,0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

