

#97889#

Отчет о суточных параметрах  
(23.09.2024 0:00:00 - 23.10.2024 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, А.Невского ул, д. 107-115 (Невского 107-115)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 220079 УКЛР  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1      | M1      | M2      | %    | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3      | т       | т       |      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 23.09.2024 | 66,81 | 43,04 | 23,77 | 51,71   | 50,70   | 50,70   | 0,00 | 4,26   | 3,43   | 1,203  | 24,0  | 0,0 |    |
| 24.09.2024 | 67,34 | 55,89 | 11,45 | 91,39   | 89,52   | 89,52   | 0,00 | 4,24   | 3,45   | 1,027  | 24,0  | 0,0 |    |
| 25.09.2024 | 66,53 | 42,45 | 24,08 | 50,38   | 49,39   | 49,39   | 0,00 | 4,35   | 3,44   | 1,188  | 24,0  | 0,0 |    |
| 26.09.2024 | 67,00 | 42,92 | 24,08 | 48,90   | 47,94   | 47,94   | 0,00 | 4,39   | 3,44   | 1,154  | 24,0  | 0,0 |    |
| 27.09.2024 | 66,81 | 43,50 | 23,31 | 50,43   | 49,43   | 49,43   | 0,00 | 4,35   | 3,44   | 1,151  | 24,0  | 0,0 |    |
| 28.09.2024 | 66,21 | 42,89 | 23,32 | 55,65   | 54,53   | 54,53   | 0,00 | 4,19   | 3,44   | 1,270  | 24,0  | 0,0 |    |
| 29.09.2024 | 66,50 | 41,80 | 24,70 | 55,21   | 54,09   | 54,09   | 0,00 | 4,32   | 3,44   | 1,334  | 24,0  | 0,0 |    |
| 30.09.2024 | 66,46 | 42,13 | 24,33 | 55,98   | 54,85   | 54,85   | 0,00 | 4,36   | 3,43   | 1,335  | 24,0  | 0,0 |    |
| 01.10.2024 | 65,79 | 43,79 | 22,00 | 60,30   | 59,08   | 59,08   | 0,00 | 4,39   | 3,44   | 1,300  | 24,0  | 0,0 |    |
| 02.10.2024 | 65,95 | 42,97 | 22,98 | 59,77   | 58,58   | 58,58   | 0,00 | 4,35   | 3,45   | 1,345  | 24,0  | 0,0 |    |
| 03.10.2024 | 66,51 | 42,26 | 24,25 | 55,89   | 54,77   | 54,77   | 0,00 | 4,30   | 3,46   | 1,327  | 24,0  | 0,0 |    |
| 04.10.2024 | 66,66 | 46,21 | 20,45 | 65,99   | 64,60   | 64,60   | 0,00 | 4,28   | 3,46   | 1,321  | 24,0  | 0,0 |    |
| 05.10.2024 | 66,70 | 42,55 | 24,15 | 54,66   | 53,55   | 53,55   | 0,00 | 4,30   | 3,45   | 1,289  | 24,0  | 0,0 |    |
| 06.10.2024 | 66,52 | 40,87 | 25,65 | 57,51   | 56,36   | 56,36   | 0,00 | 4,27   | 3,45   | 1,446  | 24,0  | 0,0 |    |
| 07.10.2024 | 65,80 | 43,84 | 21,96 | 60,87   | 59,64   | 59,64   | 0,00 | 4,43   | 3,46   | 1,310  | 24,0  | 0,0 |    |
| 08.10.2024 | 67,47 | 42,17 | 25,30 | 51,61   | 50,59   | 50,59   | 0,00 | 5,44   | 3,53   | 1,279  | 24,0  | 0,0 |    |
| 09.10.2024 | 68,81 | 38,86 | 29,95 | 47,37   | 46,35   | 46,35   | 0,00 | 6,02   | 3,59   | 1,388  | 24,0  | 0,0 |    |
| 10.10.2024 | 68,81 | 40,29 | 28,52 | 47,05   | 46,05   | 46,05   | 0,00 | 5,82   | 3,59   | 1,314  | 24,0  | 0,0 |    |
| 11.10.2024 | 69,69 | 39,28 | 30,41 | 87,85   | 85,92   | 85,92   | 0,00 | 5,83   | 3,70   | 2,611  | 24,0  | 0,0 |    |
| 12.10.2024 | 70,48 | 40,69 | 29,79 | 137,79  | 134,71  | 134,71  | 0,00 | 5,77   | 3,76   | 4,015  | 24,0  | 0,0 |    |
| 13.10.2024 | 70,05 | 40,86 | 29,19 | 158,68  | 155,17  | 155,17  | 0,00 | 5,73   | 3,79   | 4,532  | 24,0  | 0,0 |    |
| 14.10.2024 | 70,50 | 40,16 | 30,34 | 139,10  | 136,00  | 136,00  | 0,00 | 5,80   | 3,76   | 4,127  | 24,0  | 0,0 |    |
| 15.10.2024 | 70,78 | 40,42 | 30,36 | 138,20  | 135,10  | 135,10  | 0,00 | 5,74   | 3,78   | 4,103  | 24,0  | 0,0 |    |
| 16.10.2024 | 70,71 | 40,98 | 29,73 | 150,43  | 147,05  | 147,05  | 0,00 | 5,69   | 3,80   | 4,370  | 24,0  | 0,0 |    |
| 17.10.2024 | 70,66 | 41,20 | 29,46 | 153,15  | 149,74  | 149,74  | 0,00 | 5,71   | 3,79   | 4,412  | 24,0  | 0,0 |    |
| 18.10.2024 | 70,45 | 41,01 | 29,44 | 138,19  | 135,10  | 135,10  | 0,00 | 5,73   | 3,80   | 3,976  | 24,0  | 0,0 |    |
| 19.10.2024 | 70,50 | 40,21 | 30,29 | 140,45  | 137,30  | 137,30  | 0,00 | 5,72   | 3,81   | 4,159  | 24,0  | 0,0 |    |
| 20.10.2024 | 70,58 | 40,53 | 30,05 | 140,73  | 137,60  | 137,60  | 0,00 | 5,72   | 3,81   | 4,135  | 24,0  | 0,0 |    |
| 21.10.2024 | 70,39 | 39,78 | 30,61 | 126,67  | 123,85  | 123,85  | 0,00 | 5,78   | 3,80   | 3,793  | 24,0  | 0,0 |    |
| 22.10.2024 | 70,32 | 38,67 | 31,65 | 108,82  | 106,40  | 106,40  | 0,00 | 5,84   | 3,79   | 3,366  | 24,0  | 0,0 |    |
| 23.10.2024 | 70,05 | 39,63 | 30,42 | 122,99  | 120,28  | 120,28  | 0,00 | 5,81   | 3,78   | 3,660  | 24,0  | 0,0 |    |
| Средние:   | 68,32 | 42,00 | 26,32 | ---     | ---     | ---     | 0,00 | 5,06   | 3,60   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2763,72 | 2704,24 | 2704,24 | ---  | ---    | ---    | 74,240 | 744,0 | 0,0 |    |

| Дата      | V1       | M1       | M2       | Qo       | ВНР     | ВОС |
|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
|           | м3       | т        | т        | Гкал     | ч       | ч   |
| 2.09.2024 | 47109,85 | 46034,61 | 46034,61 | 1311,519 | 11749,0 | 0,0 |
| 3.10.2024 | 49873,57 | 48738,85 | 48738,85 | 1385,759 | 12493,0 | 0,0 |
| Итого:    | 2763,72  | 2704,24  | 2704,24  | 74,240   | 744,0   | 0,0 |



Представитель энергоснабжающей организации

