

#125471#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Бежецкая ул, д. 2-8 (Бежецкая 2-8)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 207639 ЖЭУ -29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	65,95	43,38	22,57	110,62	112,23	108,45	111,20	-2,75	6,00	4,00	2,328	-0,095	24,0	0,0	
24.03.2025	67,66	42,95	24,71	101,98	103,41	99,85	102,49	-2,64	6,00	4,00	2,355	-0,091	24,0	0,0	
25.03.2025	67,75	43,08	24,67	101,45	102,87	99,36	101,96	-2,60	6,00	4,00	2,340	-0,088	24,0	0,0	
26.03.2025	67,45	43,21	24,24	102,59	103,97	100,48	103,04	-2,56	6,00	4,00	2,329	-0,084	24,0	0,0	
27.03.2025	67,55	43,11	24,44	102,23	103,60	100,12	102,66	-2,54	6,00	4,00	2,338	-0,086	24,0	0,0	
28.03.2025	67,90	43,48	24,42	103,05	104,54	100,91	103,62	-2,71	6,00	4,00	2,347	-0,093	24,0	0,0	
29.03.2025	67,94	43,68	24,26	103,27	104,82	101,12	103,88	-2,76	6,00	4,00	2,332	-0,098	24,0	0,0	
30.03.2025	67,77	43,55	24,22	102,93	104,43	100,78	103,51	-2,73	6,00	4,00	2,320	-0,093	24,0	0,0	
31.03.2025	67,70	43,25	24,45	103,46	104,96	101,29	104,05	-2,76	6,00	4,00	2,360	-0,097	24,0	0,0	
01.04.2025	67,57	42,99	24,58	102,08	103,45	99,97	102,54	-2,57	6,00	4,00	2,347	-0,087	24,0	0,0	
02.04.2025	67,72	43,08	24,64	104,05	105,49	101,88	104,59	-2,71	6,00	4,00	2,395	-0,095	24,0	0,0	
03.04.2025	68,88	43,61	25,27	100,97	102,33	98,81	101,41	-2,60	6,00	4,00	2,384	-0,089	24,0	0,0	
04.04.2025	69,35	43,63	25,72	96,57	97,78	94,46	96,87	-2,41	6,00	4,00	2,327	-0,076	24,0	0,0	
05.04.2025	70,02	42,83	27,19	96,56	97,64	94,43	96,79	-2,36	6,00	4,00	2,466	-0,076	24,0	0,0	
06.04.2025	71,99	42,49	29,50	94,05	94,99	91,88	94,16	-2,28	6,00	4,00	2,611	-0,071	24,0	0,0	
07.04.2025	71,25	44,88	26,37	102,34	103,53	100,03	102,50	-2,47	6,00	4,00	2,531	-0,085	24,0	0,0	
08.04.2025	69,19	42,83	26,36	100,31	101,46	98,13	100,55	-2,42	6,00	4,00	2,481	-0,078	24,0	0,0	
09.04.2025	69,09	42,80	26,29	98,76	99,83	96,63	98,93	-2,30	6,00	4,00	2,439	-0,076	24,0	0,0	
10.04.2025	69,81	42,60	27,21	97,59	98,60	95,45	97,74	-2,29	6,00	4,00	2,499	-0,075	24,0	0,0	
11.04.2025	69,33	42,97	26,36	97,07	98,20	94,96	97,30	-2,34	6,00	4,00	2,403	-0,075	24,0	0,0	
12.04.2025	69,66	43,19	26,47	99,32	100,48	97,17	99,58	-2,41	6,00	4,00	2,469	-0,081	24,0	0,0	
13.04.2025	70,01	43,70	26,31	103,61	104,87	101,31	103,95	-2,64	6,00	4,00	2,552	-0,088	24,0	0,0	
14.04.2025	69,88	44,55	25,33	102,50	103,87	100,27	102,88	-2,61	6,00	4,00	2,424	-0,091	24,0	0,0	
15.04.2025	69,87	45,42	24,45	79,16	80,32	77,42	79,51	-2,09	6,00	4,00	1,800	-0,068	24,0	0,0	*
16.04.2025	68,72	50,24	18,48	36,09	36,87	35,31	36,40	-1,09	6,00	4,00	0,596	-0,030	24,0	0,0	*
17.04.2025	69,16	48,89	20,27	37,62	38,37	36,80	37,93	-1,13	6,00	4,00	0,692	-0,031	24,0	0,0	*
18.04.2025	69,35	49,72	19,63	34,23	35,02	33,48	34,58	-1,10	6,00	4,00	0,605	-0,031	24,0	0,0	*
19.04.2025	68,59	49,84	18,75	36,84	37,53	36,05	37,09	-1,04	6,00	4,00	0,624	-0,027	24,0	0,0	*
20.04.2025	68,64	49,06	19,58	38,11	38,84	37,30	38,40	-1,10	6,00	4,00	0,676	-0,028	24,0	0,0	*
21.04.2025	66,54	50,55	15,99	43,47	44,88	42,57	44,35	-1,78	6,00	4,00	0,590	-0,067	24,0	0,0	*
22.04.2025	68,44	49,33	19,11	37,35	38,06	36,57	37,62	-1,05	6,00	4,00	0,648	-0,026	24,0	0,0	*
23.04.2025	68,47	49,44	19,03	37,41	38,11	36,62	37,66	-1,04	6,00	4,00	0,648	-0,029	24,0	0,0	*
Средние:	68,73	44,95	23,78	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2707,64	2745,35	2649,86	2719,74	-69,88	---	---	62,256	-2,305	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2025	37589,11	38067,64	36712,12	37715,81	-1003,69	992,846	-31,803	12462,0	9,0
23.04.2025	40296,75	40812,99	39361,98	40435,55	-1073,57	1055,102	-34,108	13230,0	9,0
Итого:	2707,64	2745,35	2649,86	2719,74	-69,88	62,256	-2,305	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

