

#120961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Козицын Д. В., ИП

Батальная 54г, Калининград

1942

SKM-01

32010

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	0,42	41,59	24	0	77,2	67,1	-
22.02.2025	0,384	28,85	24	0	75,1	62,5	-
23.02.2025	0,378	33,97	24	0	74,4	62,5	-
24.02.2025	0,335	21,27	23,99	128	72,4	58,1	-
25.02.2025	0,333	19,54	24	0	74,4	59,3	-
26.02.2025	0,292	14,21	24	0	73,5	55,3	-
27.02.2025	0,282	13,34	24	0	72,8	54,2	-
28.02.2025	0,301	16,8	24	0	71,7	56,2	-
01.03.2025	0,328	22	24	0	72,3	59	-
02.03.2025	0,326	20,26	24	0	72,3	57,8	-
03.03.2025	0,311	16,51	24	0	71,9	55,3	-
04.03.2025	0,297	14,75	24	0	71,4	53,7	-
05.03.2025	0,247	10,36	24	0	70,2	49,1	-
06.03.2025	0,206	8,32	24	0	68,2	46,2	-
07.03.2025	0,213	10,34	24	0	68,9	48	-
08.03.2025	0,217	11,14	24	0	68,2	47,6	-
09.03.2025	0,21	10,6	24	0	68,6	47,3	-
10.03.2025	0,179	7,74	24	0	66,7	43,9	-
11.03.2025	0,285	15,11	24	0	71,5	55	-
12.03.2025	0,272	13,52	24	0	71,5	53,6	-
13.03.2025	0,304	17,03	24	0	72,2	56	-
14.03.2025	0,329	22,94	24	0	72,9	58,7	-
15.03.2025	0,323	31,59	24	0	72,9	59,4	-
16.03.2025	0,333	28,37	24	0	73,3	60,8	-
17.03.2025	0,349	35,88	24	0	73,8	62,3	-
18.03.2025	0,325	25,76	24	0	73,2	59	-
19.03.2025	0,309	18,48	24	0	72,7	56,5	-
20.03.2025	0,262	18,64	24	0	71,5	52,5	-
Итого:	8,35	548,91	671,99	0	0	0	0
Гкал	7,181						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	113,148	9293,4	12004,58
20.03.2025	121,498	9842,31	12676,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:09:37