

#125477#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 Уютный квартал,ООО
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	70,03	52,75	17,28	172,36	166,30	168,57	164,13	4,44	6,00	4,00	3,112	0,195	24,0	0,0	
24.03.2025	70,28	53,11	17,17	171,63	165,61	167,83	163,42	4,41	6,00	4,00	3,082	0,191	24,0	0,0	
25.03.2025	70,35	53,40	16,95	172,01	165,94	168,19	163,74	4,45	6,00	4,00	3,053	0,196	24,0	0,0	
26.03.2025	70,15	53,30	16,85	173,30	167,17	169,46	164,96	4,50	6,00	4,00	3,061	0,199	24,0	0,0	
27.03.2025	70,19	53,25	16,94	172,72	166,58	168,92	164,36	4,56	6,00	4,00	3,067	0,202	24,0	0,0	
28.03.2025	70,34	54,17	16,17	177,69	171,35	173,74	169,02	4,72	6,00	4,00	3,025	0,213	24,0	0,0	
29.03.2025	70,31	54,34	15,97	179,82	173,44	175,81	171,02	4,79	6,00	4,00	3,028	0,215	24,0	0,0	
30.03.2025	70,06	53,75	16,31	176,99	170,76	173,08	168,43	4,65	6,00	4,00	3,037	0,206	24,0	0,0	
31.03.2025	70,11	53,75	16,36	175,30	169,13	171,44	166,81	4,63	6,00	4,00	3,017	0,208	24,0	0,0	
01.04.2025	70,13	53,68	16,45	170,59	164,62	166,85	162,40	4,45	6,00	4,00	2,946	0,199	24,0	0,0	
02.04.2025	70,11	53,38	16,73	167,83	162,01	164,14	159,86	4,28	6,00	4,00	2,940	0,188	24,0	0,0	
03.04.2025	69,94	53,62	16,32	170,82	164,88	167,08	162,66	4,42	6,00	4,00	2,928	0,197	24,0	0,0	
04.04.2025	70,12	53,66	16,46	168,38	162,55	164,67	160,37	4,30	6,00	4,00	2,907	0,192	24,0	0,0	
05.04.2025	70,64	53,22	17,42	159,14	153,76	155,58	151,73	3,85	6,00	4,00	2,884	0,169	24,0	0,0	
06.04.2025	72,84	54,24	18,60	157,11	151,72	153,42	149,63	3,79	6,00	4,00	3,027	0,170	24,0	0,0	
07.04.2025	71,64	53,39	18,25	160,53	154,95	156,82	152,91	3,91	6,00	4,00	3,042	0,175	24,0	0,0	
08.04.2025	70,32	53,08	17,24	160,69	155,22	157,12	153,14	3,98	6,00	4,00	2,889	0,177	24,0	0,0	
09.04.2025	70,10	52,54	17,56	159,83	154,30	156,30	152,30	4,00	6,00	4,00	2,922	0,174	24,0	0,0	
10.04.2025	70,60	52,44	18,16	156,61	151,19	153,11	149,22	3,89	6,00	4,00	2,952	0,167	24,0	0,0	
11.04.2025	69,88	52,52	17,36	161,96	156,30	158,41	154,26	4,15	6,00	4,00	2,934	0,178	24,0	0,0	
12.04.2025	70,15	53,14	17,01	164,97	159,17	161,29	157,06	4,23	6,00	4,00	2,934	0,186	24,0	0,0	
13.04.2025	70,10	53,73	16,37	172,48	166,34	168,70	164,09	4,61	6,00	4,00	2,970	0,204	24,0	0,0	
14.04.2025	70,39	55,45	14,94	186,17	179,35	182,05	176,75	5,30	6,00	4,00	2,970	0,244	24,0	0,0	
15.04.2025	70,07	56,60	13,47	205,45	197,77	200,94	194,81	6,13	6,00	4,00	3,003	0,289	24,0	0,0	
16.04.2025	69,92	58,41	11,51	190,81	184,13	186,67	181,21	5,46	6,00	4,00	2,426	0,267	24,0	0,0	
17.04.2025	69,52	66,08	3,44	128,34	126,25	125,54	123,77	1,77	6,00	4,00	0,536	0,103	24,0	0,0	
18.04.2025	69,31	66,56	2,75	139,24	136,67	136,24	133,93	2,31	6,00	4,00	0,513	0,133	24,0	0,0	
19.04.2025	69,18	66,12	3,06	140,68	137,99	137,66	135,25	2,41	6,00	4,00	0,566	0,138	24,0	0,0	
20.04.2025	68,89	66,18	2,71	140,05	137,38	137,06	134,63	2,43	6,00	4,00	0,518	0,139	24,0	0,0	
21.04.2025	68,05	64,28	3,77	109,20	108,03	106,89	105,98	0,91	6,00	4,00	0,456	0,063	24,0	0,0	
22.04.2025	69,81	64,97	4,84	84,65	84,57	82,76	82,93	-0,17	6,00	4,00	0,394	0,002	24,0	0,0	
23.04.2025	69,80	65,13	4,67	85,77	85,62	83,85	83,97	-0,12	6,00	4,00	0,387	0,001	24,0	0,0	
Средние:	70,10	56,38	13,72	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5113,12	4951,05	5000,19	4878,75	121,44	---	---	77,526	5,580	768,0	0,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2025	31109,87	29917,41	30395,44	29490,85	904,59	545,707	41,887	4764,0	0,0
23.04.2025	36222,99	34868,46	35395,63	34369,60	1026,03	623,233	47,467	5532,0	0,0
Итого:	5113,12	4951,05	5000,19	4878,75	121,44	77,526	5,580	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

