

#124616#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 125, МАДОУ
Мариенко 5, Калининград
5034

Заводской номер счётчика 00297023	Показания прибора, Гкал 18.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1181,334	1148,713	32.621
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#123987#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 18.04.2025.

Номер абонента 5034
 Порядковый номер 9400
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297023
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.03.2025	5,6	1,235	0,01	58,35	57,38	0	57,13	56,79	0,34	24	0	0	67,4	46	21,41	0,56	0,43	0
22.03.2025	5,7	1,149	0,012	59,67	58,75	0	58,44	58,09	0,35	24	0	0	67,6	48,2	19,38	0,57	0,43	0
23.03.2025	6,8	1,062	0,011	51,46	50,57	0	50,41	50,05	0,36	24	0	0	66,8	46,1	20,75	0,56	0,43	0
24.03.2025	5,5	1,357	0,008	63,05	62,02	0	61,74	61,43	0,31	24	0	0	67,7	45,9	21,74	0,56	0,43	0
25.03.2025	4,4	1,427	0,01	72,96	71,9	0	71,44	71,09	0,35	24	0	0	68,2	48,4	19,78	0,57	0,43	0
26.03.2025	6,9	1,301	0,011	59,39	58,35	0	58,17	57,81	0,36	24	0	0	67,2	45,1	22,12	0,55	0,43	0
27.03.2025	5,7	1,273	0,019	58,86	57,73	0	57,66	57,17	0,49	24	0	0	67,4	45,7	21,73	0,56	0,42	0
28.03.2025	8,9	0,923	0,016	46,85	45,95	0	45,9	45,48	0,42	24	0	0	66,7	47	19,72	0,58	0,42	0
29.03.2025	9,9	0,735	0,01	38,8	38,06	0	38	37,67	0,33	24	0	0	66,1	47,1	19	0,56	0,43	0
30.03.2025	6,8	0,959	0,016	46,1	45,22	0	45,19	44,77	0,42	24	0	0	66,2	45,4	20,84	0,56	0,43	0
31.03.2025	5,9	1,322	0,013	60,16	59,11	0	58,93	58,55	0,38	24	0	0	67,4	45,3	22,16	0,55	0,43	0
01.04.2025	-	1,444	0,012	64,28	63,23	0	62,98	62,63	0,35	24	0	0	68	45,3	22,69	0,55	0,42	0
02.04.2025	-	1,125	0,014	53,22	52,26	0	52,12	51,73	0,39	24	0	0	67,4	46,1	21,27	0,55	0,42	0
03.04.2025	-	0,784	0,01	42,16	41,4	0	41,31	40,97	0,34	24	0	0	66,3	47,7	18,58	0,55	0,42	0
04.04.2025	-	1,108	0,013	52,47	51,5	0	51,37	50,99	0,38	24	0	0	67,4	46,2	21,25	0,53	0,43	0
05.04.2025	-	1,3	0,016	61,11	60,01	0	59,8	59,36	0,44	24	0	0	68,6	47,2	21,43	0,53	0,43	0
06.04.2025	-	1,427	0,017	66,64	65,45	0	65,12	64,69	0,43	24	0	0	71,2	49,6	21,66	0,54	0,44	0
07.04.2025	-	1,501	0,015	68,15	66,97	0	66,63	66,23	0,4	24	0	0	70,5	48,2	22,26	0,53	0,44	0
08.04.2025	-	1,409	0,013	64,63	63,5	0	63,25	62,87	0,38	24	0	0	68,8	46,8	22,02	0,53	0,44	0
09.04.2025	-	1,482	0,017	68,71	67,56	0	67,27	66,84	0,43	24	0	0	68,5	46,7	21,79	0,53	0,44	0
10.04.2025	-	1,578	0,017	73,81	72,58	0	72,21	71,77	0,44	24	0	0	69,4	47,8	21,61	0,54	0,43	0
11.04.2025	-	1,383	0,016	63,05	61,9	0	61,74	61,29	0,45	24	0	0	68,3	46,2	22,1	0,55	0,43	0
12.04.2025	-	1,177	0,015	55,07	54,03	0	53,88	53,43	0,45	24	0	0	68	46,6	21,5	0,56	0,42	0
13.04.2025	-	0,631	0,015	34,01	33,27	0	33,31	32,91	0,4	24	0	0	66,1	47,7	18,4	0,53	0,41	0
14.04.2025	-	0,599	0,009	36,25	35,56	0	35,5	35,16	0,34	24	0	0	66,2	49,8	16,41	0,51	0,4	0
15.04.2025	-	0,702	0,012	42,98	42,28	0	42,14	41,81	0,33	24	0	0	65,5	49,2	16,33	0,52	0,39	0
16.04.2025	-	0,737	0,014	44,1	43,37	0	43,23	42,92	0,31	24	0	0	65,4	48,8	16,7	0,48	0,38	0
17.04.2025	-	0,703	0,016	44,86	44,14	0	44,02	43,63	0,39	24	0	0	64,5	49	15,56	0,44	0,37	0
18.04.2025	-	0,565	0,011	40,78	40,13	0	39,99	39,65	0,34	24	0	0	64	50,3	13,77	0,44	0,37	0
Итого:	6,4	32,398	0,388	1591,93	1564,18	0	1558,88	1547,78	11,1	696	0	-	67,34	47,22	20,14	0,54	0,42	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
20.03.2025	1148,713	62842,9	62254,22	1,62	60672,43	60697,47
18.04.2025	1181,334	64462,28	63845,33	1,62	62258,28	62271,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения