

#3131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 125, МАДОУ
 Адрес потребителя Мариенко 5, Калининград
 Номер абонента 5034
 Порядковый номер 9400
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00297023
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.05.2022	0,26	0,005	26,73	26,45	0	26,25	26,05	0,2	24	0	0	63,2	53,7	9,49	0,44	0,36	0	-
22.05.2022	0,25	0,001	25,62	25,36	0	25,14	25,08	0,06	24	0	0	63,1	53,3	9,82	0,44	0,36	0	-
23.05.2022	0,359	0,001	29,07	28,86	0	28,51	28,47	0,04	24	0	0	64,3	51,8	12,52	0,44	0,36	0	-
24.05.2022	0,342	0	29,11	29,05	0	28,54	28,69	-0,15	24	0	0	64	51,7	12,3	0,44	0,36	0	-
25.05.2022	0,34	0	30,77	30,79	0	30,21	30,34	-0,13	24	0	0	63,7	52,3	11,46	0,44	0,36	0	-
26.05.2022	0,331	0	31,07	31,15	0	30,51	30,75	-0,24	24	0	0	63,4	52,1	11,32	0,44	0,36	0	-
27.05.2022	0,341	0	31,64	31,8	0	31,07	31,37	-0,3	24	0	0	63,4	52	11,35	0,44	0,36	0	-
28.05.2022	0,218	-0,001	26,57	26,65	0,01	26,08	26,29	-0,21	24	0	0	62,7	54	8,72	0,44	0,36	0	-
29.05.2022	0,193	0	23,99	24,11	0	23,51	23,87	-0,36	24	0	0	62,6	53,6	8,98	0,44	0,36	0	-
30.05.2022	0,612	-0,002	39,31	39,4	0	38,56	38,99	-0,43	24	0	0	64,2	47,8	16,4	0,44	0,36	0	-
31.05.2022	0,741	0	42,83	42,93	0	41,98	42,49	-0,51	24	0	0	64,6	46,4	18,18	0,44	0,36	0	-
01.06.2022	0,961	-0,001	51,1	51,09	0	50,1	50,59	-0,49	24	0	0	64,4	44,9	19,57	0,44	0,36	0	-
02.06.2022	0,624	0	39,3	39,35	0	38,52	38,9	-0,38	24	0	0	64,3	47,7	16,61	0,43	0,36	0	-
03.06.2022	0,297	0	29,14	29,22	0	28,6	28,8	-0,2	24	0	0	63,4	52,7	10,7	0,43	0,36	0	-
04.06.2022	0,19	0	24,88	25,02	0	24,4	24,71	-0,31	24	0	0	62,7	54,2	8,53	0,43	0,36	0	-
05.06.2022	0,188	0	23,92	24,04	0	23,44	23,8	-0,36	24	0	0	62,6	53,8	8,78	0,44	0,36	0	-
06.06.2022	0,315	-0,001	29,57	29,7	0	29	29,35	-0,35	24	0	0	63,7	52,3	11,43	0,44	0,36	0	-
07.06.2022	0,283	0,006	26,77	26,64	0,26	26,28	26,29	-0,01	24	0	0	63,2	52,3	10,82	0,44	0,36	0	-
08.06.2022	0,313	0	26,43	26,26	0	25,96	25,98	-0,02	24	0	0	62,4	50,3	12,08	0,43	0,35	0	-
09.06.2022	0,309	0	26,94	26,95	0	26,42	26,66	-0,24	24	0	0	62,3	50,2	12,16	0,43	0,35	0	-
10.06.2022	0,295	0	26,84	26,93	0	26,35	26,64	-0,29	24	0	0	62,3	50,6	11,75	0,43	0,35	0	-
11.06.2022	0,182	0	21,42	21,45	0	20,98	21,21	-0,23	24	0	0	61,4	52,2	9,16	0,43	0,35	0	-
12.06.2022	0,18	0	21,4	21,47	0	20,98	21,23	-0,25	24	0	0	61,3	52,2	9,08	0,43	0,35	0	-
13.06.2022	0,179	0	22,49	22,6	0	22,07	22,36	-0,29	24	0	0	61	52,2	8,76	0,43	0,35	0	-
14.06.2022	0,302	0	27,24	27,38	0	26,77	27,09	-0,32	24	0	0	62,2	50,4	11,78	0,43	0,35	0	-
15.06.2022	0,298	-0,001	28,11	28,2	0	27,58	27,88	-0,3	24	0	0	62	50,8	11,22	0,44	0,35	0	-
16.06.2022	0,291	0	25,55	25,62	0	25,07	25,35	-0,28	24	0	0	62,4	50,4	12,1	0,44	0,35	0	-
17.06.2022	0,278	0	25,25	25,37	0	24,77	25,1	-0,33	24	0	0	62,3	50,5	11,84	0,44	0,35	0	-
18.06.2022	0,196	0	22,77	22,84	0	22,3	22,6	-0,3	24	0	0	61,6	52,1	9,46	0,44	0,35	0	-
19.06.2022	0,196	0	22,16	22,25	0	21,72	22,01	-0,29	24	0	0	61,5	51,9	9,62	0,44	0,31	0	-
20.06.2022	0,233	0,003	22,79	22,7	0	22,37	22,42	-0,05	24	0	1	61,6	51,1	10,47	0,45	0,35	0	-
Итого:	10,097	0	880,78	881,63	0,27	864,04	871,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,097																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2022	207,139	10392,49	10273,18	0,53	9346,17	9335,38
20.06.2022	217,236	11273,27	11154,81	0,8	10210,21	10206,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2022 7:32:43