

#120887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Зеленая 19, Калининград

4395

9788

ТВ7 (АСЦП)

22188817

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,449	0	239,6	247,7	0	236,497	245,345	0	23	1	52,9	45,4	0,5	0,39	-
25.02.2025	7,791	0	239,8	247,7	0	236,543	245,254	0	24	0	54,1	46,3	0,49	0,38	-
26.02.2025	6,803	0	239,6	247,7	0	236,767	245,525	0	24	0	50,6	43,7	0,5	0,39	-
27.02.2025	6,355	0	239,5	247,7	0	236,831	245,636	0	24	0	49	42,7	0,5	0,39	-
28.02.2025	7,421	0	239,7	247,8	0	236,653	245,492	0	24	0	52,4	44,9	0,5	0,39	-
01.03.2025	7,957	0	239,8	247,7	0	236,496	245,226	0	24	0	54,6	46,6	0,49	0,38	-
02.03.2025	7,197	0	239,7	247,7	0	236,697	245,416	0	24	0	52	44,7	0,5	0,39	-
03.03.2025	6,815	0	239,7	247,9	0	236,872	245,727	0	24	0	50,4	43,6	0,5	0,39	-
04.03.2025	6,088	0	239,6	247,8	0	237,054	245,805	0	24	0	48	41,9	0,5	0,4	-
05.03.2025	5,413	0	239,5	247,8	0	237,237	246,025	0	24	0	45,3	39,9	0,51	0,4	-
06.03.2025	5,05	0	239,3	247,9	0	237,201	246,236	0	24	0	43,8	38,8	0,51	0,4	-
07.03.2025	5,172	0	239,4	247,7	0	237,184	245,947	0	24	0	44,8	39,6	0,5	0,4	-
08.03.2025	5,333	0	239,4	247,7	0	237,104	245,874	0	24	0	45,7	40,3	0,51	0,4	-
09.03.2025	5,318	0	239,3	247,7	0	236,954	245,851	0	24	0	45,9	40,6	0,51	0,4	-
10.03.2025	4,698	0	239,2	247,7	0	237,093	245,999	0	24	0	43,8	39,1	0,5	0,39	-
11.03.2025	6,19	0	239,5	247,7	0	236,863	245,645	0	24	0	48,7	42,5	0,51	0,4	-
12.03.2025	6,053	0	239,5	247,7	0	236,924	245,684	0	24	0	48,3	42,2	0,5	0,39	-
13.03.2025	6,951	0	239,7	247,7	0	236,794	245,477	0	24	0	51,1	44,1	0,5	0,39	-
14.03.2025	7,682	0	239,8	247,7	0	236,598	245,294	0	24	0	53,7	45,9	0,49	0,38	-
15.03.2025	7,942	0	239,7	247,6	0	236,379	245,101	0	24	0	54,6	46,6	0,49	0,38	-
16.03.2025	8,092	0	239,6	247,5	0	236,211	244,949	0	24	0	55,3	47,1	0,48	0,38	-
17.03.2025	8,668	0	239,8	247,5	0	236,197	244,819	0	24	0	57,1	48,4	0,48	0,37	-
18.03.2025	7,493	0	239,6	247,5	0	236,432	245,111	0	24	0	53,2	45,6	0,49	0,38	-
19.03.2025	6,922	0	239,6	247,7	0	236,722	245,533	0	24	0	50,7	43,7	0,49	0,38	-
20.03.2025	6,231	0	239,5	247,6	0	236,818	245,513	0	24	0	48,9	42,6	0,49	0,38	-
21.03.2025	5,96	0	239,4	247,7	0	236,934	245,789	0	24	0	47,2	41,2	0,5	0,39	-
22.03.2025	6,078	0	239,6	247,7	0	236,975	245,654	0	24	0	48,5	42,4	0,49	0,39	-
23.03.2025	5,835	0	239,5	247,8	0	237,041	245,864	0	24	0	47,1	41,3	0,5	0,39	-
Итого:	184,957	0	6707,9	6935,6	0	6630,071	6875,791	0	671	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,176														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2399,145	76993,099	79633,4	0	76011,405	78894,702	0	12286	87
23.03.2025	2584,099	83700,999	86569	0	82641,476	85770,493	0	12958	87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:39:46